

令和8年度 岐阜市掛洞プラントの維持管理に関する情報

1. 掛洞プラントで処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び焼却量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9 1月	R9 2月	R9 3月
種類	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ									
焼却量(t)	1,901 ^{※1}	279 ^{※1}	2,130									

2. 燃焼ガス温度等の測定結果(月間平均値)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9 1月	R9 2月	R9 3月
燃焼室中 燃焼ガス温度(°C)	963	979	971									
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度(°C)	175	175	175									
排ガス中のCO濃度 (ppm)	2	2	1									

※1 4月28日～5月27日まで休炉

3. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

冷却設備 排ガス処理設備	} ... 令和8年4月28日 ~ 令和8年5月27日まで

4. 煙道測定結果

排ガスを採取した位置		集じん器出口			
排ガスを採取した年月日		2026/6/8		排出基準 (環境省)	基準の 適否
結果の得られた年月日		2026/6/24			
測定 結果	ばいじん	g/m ³ N	0.003	0.08以下	適
	硫黄酸化物	m ³ N/h	0.16	55以下	適
	窒素酸化物	volppm	43	300以下	適
	塩化水素	mg/m ³ N	29	700以下	適

5. 掛洞プラント ダイオキシン類調査結果

排ガスを採取した位置		集じん器出口	
排ガスを採取した年月日		排出基準 (環境省)	基準の 適否
結果の得られた年月日			
ダイオキシン類 測定結果	ng-TEQ/m ³ N	1以下	