

令和8年度 岐阜市掛洞プラントの維持管理に関する情報

1. 掛洞プラントで処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び焼却量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9 1月	R9 2月	R9 3月
種類	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ							
焼却量(t)	1,901※1	279※1	2,130	444※2	2338							

2. 燃焼ガス温度等の測定結果(月間平均値)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9 1月	R9 2月	R9 3月
燃焼室中 燃焼ガス温度(℃)	963	979	971	990	979							
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度(℃)	175	175	175	175	175							
排ガス中のCO濃度 (ppm)	2	2	1	1	2							

※1 4月28日～5月27日まで休炉 ※2 7月3日～7月27日まで休炉

3. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

冷却設備	}	...	令和8年 4月28日	～	令和8年 5月27日まで
排ガス処理設備			令和8年 7月 3 日	～	令和8年 7月27日まで

4. 煙道測定結果

排ガスを採取した位置		集じん器出口			
排ガスを採取した年月日		2026/6/8		排出基準 (環境省)	基準の 適否
結果の得られた年月日		2026/6/24			
測定結果	ばいじん g/m ³ N	0.003		0.08以下	適
	硫黄酸化物 m ³ N/h	0.16		55以下	適
	窒素酸化物 volppm	43		300以下	適
	塩化水素 mg/m ³ N	29		700以下	適

5. 掛洞プラント ダイオキシン類調査結果

排ガスを採取した位置	集じん器出口		
排ガスを採取した年月日		排出基準 (環境省)	基準の 適否
結果の得られた年月日			
ダイオキシン類 測定結果 ng-TEQ/m ³ N		1以下	