

令和8年度 岐阜市掛洞プラントの維持管理に関する情報

1. 掛洞プラントで処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び焼却量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9 1月	R9 2月	R9 3月
種類	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ						
焼却量(t)	1,901※ ¹	279※ ¹	2,130	444※ ²	2338	801※ ³						

2. 燃焼ガス温度等の測定結果(月間平均値)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9 1月	R9 2月	R9 3月
燃焼室中 燃焼ガス温度(℃)	963	979	971	990	979	959						
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度(℃)	175	175	175	175	175	175						
排ガス中のCO濃度 (ppm)	2	2	1	1	2	2						

※1 4月28日～5月27日まで休炉 ※2 7月3日～7月27日まで休炉 ※3 9月11日～10月6日まで休炉

3. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

冷却設備	}	...	令和8年 4月28日	～	令和8年 5月27日まで
排ガス処理設備			令和8年 7月 3日	～	令和8年 7月27日まで
			令和8年 9月11日	～	令和8年 9月30日まで

4. 煙道測定結果

排ガスを採取した位置		集じん器出口			
排ガスを採取した年月日		2026/6/8		排出基準 (環境省)	基準の 適否
結果の得られた年月日		2026/6/24			
測定 結果	ばいじん g/m ³ N	0.003		0.08以下	適
	硫黄酸化物 m ³ N/h	0.16		55以下	適
	窒素酸化物 volppm	43		300以下	適
	塩化水素 mg/m ³ N	29		700以下	適

5. 掛洞プラント ダイオキシン類調査結果

排ガスを採取した位置		集じん器出口		
排ガスを採取した年月日		2026/6/25	排出基準 (環境省)	基準の 適否
結果の得られた年月日		2026/7/16		
ダイオキシン類 測定結果 ng-TEQ/m ³ N		0.0120	1以下	適