平成28年度 概況調査結果

番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
対象メッシュ		D4-2-3	D4-2-4	D4-4-1	D4-4-2	D4-4-3	D4-4-4	D5-2-1	D5-2-2	D5-2-3	D5-2-4
所在		日置江2丁目	南鶉2丁目	下奈良1丁目	須賀1丁目	鏡島西2丁目	本荘西1丁目	曽我屋3丁目	萱場南2丁目	東改田腰前田	則武中3丁目
測定年月日		2月7日	2月7日	2月3日	2月7日	2月3日	2月3日	1月23日	1月23日	1月10日	1月23日
測定時刻		10:10:00	10:35:00	11:45:00	11:05:00	11:00:00	10:25:00	10:10:00	10:35:00	9:45:00	11:20:00
使用目的		生活用	生活用	一般飲用	生活用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用
井戸形式		不明	不明	不明	不明	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	不明
井戸深度						30m		112m		30m以上	
検査項目	環境基準										
カドミウム(mg/L)	0.003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
全シアン(mg/L)	検出されないこと	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
鉛(mg/L)	0.01	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
六価クロム(mg/L)	0.05	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04
砒素(mg/L)	0.01	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
総水銀(mg/L)	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
アルキル水銀(mg/L)	検出されないこと	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
PCB(mg/L)	検出されないこと	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
ジクロロメタン(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
四塩化炭素(mg/L)	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
塩化ビニルモノマー(mg/L)	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/L)	0.004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	0.1	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	0.04	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	1	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	0.006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
トリクロロエチレン(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
テトラクロロエチレン(mg/L)	0.01	＜0.0005	0.0054	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
チウラム(mg/L)	0.006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
シマジン(mg/L)	0.003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
チオベンカルブ(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ベンゼン(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
セレン(mg/L)	0.01	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	10	0.52	0.92	0.57	1.0	0.94	0.93	1.1	3.2	1.7	2.3
硝酸性窒素(mg/L)	－	0.52	0.92	0.57	1.0	0.94	0.93	1.1	3.2	1.7	2.3
亜硝酸性窒素(mg/L)	－	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ふっ素(mg/L)	0.8	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
ほう素(mg/L)	1	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
1,4-ジオキサン(mg/L)	0.05	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005

平成28年度 概況調査結果

番号		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
対象メッシュ		D5-4	D6-2	E4-3-1	E4-3-3	E4-3-4	E5-1-1	E5-1-2	E5-1-3	E5-1-4	E5-2-1
所在		上西郷1丁目	雛倉	茜部菱野2丁目	加納東丸町2丁目	前一色1丁目	忠節町4丁目	日野西3丁目	鵜川町	雄総桜町1丁目	琴塚1丁目
測定年月日		1月10日	1月10日	1月31日	1月31日	1月24日	1月31日	1月24日	1月19日	1月19日	1月24日
測定時刻		10:10:00	11:30:00	10:05:00	10:35:00	10:00:00	11:10:00	11:20:00	10:05:00	10:30:00	10:35:00
使用目的		一般飲用	生活用	工業用	一般飲用	工業用	一般飲用	一般飲用	生活用	一般飲用	生活用
井戸形式		深井戸	深井戸	不明	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	不明
井戸深度		80m				20～30m		15m	40m	50m	
検査項目	環境基準										
カドミウム(mg/L)	0.003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
全シアン(mg/L)	検出されないこと	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
鉛(mg/L)	0.01	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
六価クロム(mg/L)	0.05	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04
砒素(mg/L)	0.01	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
総水銀(mg/L)	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
アルキル水銀(mg/L)	検出されないこと	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
PCB(mg/L)	検出されないこと	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
ジクロロメタン(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
四塩化炭素(mg/L)	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
塩化ビニルモノマー(mg/L)	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/L)	0.004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	0.1	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	0.04	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	1	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	0.006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
トリクロロエチレン(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
テトラクロロエチレン(mg/L)	0.01	＜0.0005	＜0.0005	0.0029	0.0014	0.0008	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
チウラム(mg/L)	0.006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
シマジン(mg/L)	0.003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
チオベンカルブ(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ベンゼン(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
セレン(mg/L)	0.01	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	10	1.1	0.92	1.2	1.4	4.3	1.6	1.1	0.54	1.1	4.1
硝酸性窒素(mg/L)	－	1.1	0.92	1.2	1.4	4.3	1.6	1.1	0.54	1.1	4.1
亜硝酸性窒素(mg/L)	－	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ふっ素(mg/L)	0.8	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
ほう素(mg/L)	1	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.02
1,4-ジオキサン(mg/L)	0.05	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005

平成28年度 概況調査結果

番号		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
対象メッシュ		E5-2-2	E5-2-3	E5-2-4	E5-3-1	E5-3-2	E5-3-3	E5-3-4	E5-4-1	E5-4-3	E6-2
所在		芥見嵯峨2丁目	上芥見	芥見4丁目	岩崎2丁目	粟野東1丁目	粟野西3丁目	粟野東5丁目	福富出口	門屋野崎	北野西
測定年月日		1月17日	1月17日	1月17日	1月18日	1月19日	1月18日	1月18日	1月12日	1月12日	1月12日
測定時刻		10:00:00	11:15:00	10:55:00	10:15:00	11:30:00	11:30:00	11:50:00	10:15:00	11:10:00	12:50:00
使用目的		一般飲用	一般飲用	雑用	一般飲用	一般飲用	生活用	一般飲用	一般飲用	工業用	雑用
井戸形式		深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	不明	深井戸	深井戸	深井戸
井戸深度		47m	22m	10m	10m	30m	40m		28m	40m	45m
検査項目	環境基準										
カドミウム(mg/L)	0.003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
全シアン(mg/L)	検出されないこと	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
鉛(mg/L)	0.01	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
六価クロム(mg/L)	0.05	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04
砒素(mg/L)	0.01	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.021
総水銀(mg/L)	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
アルキル水銀(mg/L)	検出されないこと	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
PCB(mg/L)	検出されないこと	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
ジクロロメタン(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
四塩化炭素(mg/L)	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
塩化ビニルモノマー(mg/L)	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/L)	0.004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	0.1	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	0.04	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	1	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	0.006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
トリクロロエチレン(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
テトラクロロエチレン(mg/L)	0.01	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0.0032	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
チウラム(mg/L)	0.006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
シマジン(mg/L)	0.003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
チオベンカルブ(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ベンゼン(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
セレン(mg/L)	0.01	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	10	1.1	1.0	1.5	0.35	2.0	1.4	1.8	2.0	0.62	0.016
硝酸性窒素(mg/L)	－	1.1	1.0	1.5	0.35	2.0	1.4	1.8	2.0	0.62	0.01
亜硝酸性窒素(mg/L)	－	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ふっ素(mg/L)	0.8	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.2
ほう素(mg/L)	1	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
1,4-ジオキサン(mg/L)	0.05	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005