

## 給水栓水水質検査結果 令和6年10月

| 水源系統                                            |  |              | 鏡岩          | 雄総        | 本荘        | 下川手        | 市橋         |
|-------------------------------------------------|--|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 採水場所                                            |  |              | 木ノ下公園       | 石谷公民館     | 雲雀ヶ丘公園    | 加納公園       | 南部プラント     |
| 採水年月日                                           |  |              | R6. 10. 15  | R6. 10. 1 | R6. 10. 3 | R6. 10. 15 | R6. 10. 15 |
| 気温 (℃)                                          |  |              | 23. 9       | 28. 9     | 24. 0     | 23. 5      | 24. 9      |
| 水温 (℃)                                          |  |              | 23. 5       | 25. 1     | 21. 6     | 20. 5      | 24. 9      |
| 残留塩素 (mg/ l)                                    |  |              | 0. 3        | 0. 3      | 0. 3      | 0. 3       | 0. 2       |
| 水 質 基 準 項 目                                     |  | 基準値          | 水 質 検 査 結 果 |           |           |            |            |
| 1 一般細菌 (個/m l)                                  |  | 100個以下       | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 2 大腸菌                                           |  | 検出されないこと     | 陰性          | 陰性        | 陰性        | 陰性         | 陰性         |
| 3 カドミウム及びその化合物 (mg/ l)                          |  | 0. 003 以下    | —           | —         | —         | —          | —          |
| 4 水銀及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 0. 0005 以下   | —           | —         | —         | —          | —          |
| 5 セレン及びその化合物 (mg/ l)                            |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 6 鉛及びその化合物 (mg/ l)                              |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 7 ヒ素及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 8 六価クロム化合物 (mg/ l)                              |  | 0. 02 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 9 亜硝酸態窒素 (mg/ l)                                |  | 0. 04 以下     | 0. 004 未満   | 0. 004 未満 | 0. 004 未満 | 0. 004 未満  | 0. 004 未満  |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)                      |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)                        |  | 10 以下        | 0. 43       | 0. 72     | 0. 97     | 2. 01      | 0. 48      |
| 12 フッ素及びその化合物 (mg/ l)                           |  | 0. 8 以下      | —           | —         | —         | —          | —          |
| 13 ホウ素及びその化合物 (mg/ l)                           |  | 1 以下         | —           | —         | —         | —          | —          |
| 14 四塩化炭素 (mg/ l)                                |  | 0. 002 以下    | —           | —         | —         | —          | —          |
| 15 1, 4-ジオキサン (mg/ l)                           |  | 0. 05 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l) |  | 0. 04 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 17 ジクロロメタン (mg/ l)                              |  | 0. 02 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 18 テトラクロロエチレン (mg/ l)                           |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 19 トリクロロエチレン (mg/ l)                            |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 20 ベンゼン (mg/ l)                                 |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 21 塩素酸 (mg/ l)                                  |  | 0. 6 以下      | —           | —         | —         | —          | —          |
| 22 クロロ酢酸 (mg/ l)                                |  | 0. 02 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 23 クロロホルム (mg/ l)                               |  | 0. 06 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 24 ジクロロ酢酸 (mg/ l)                               |  | 0. 03 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 25 ジブロモクロロメタン (mg/ l)                           |  | 0. 1 以下      | —           | —         | —         | —          | —          |
| 26 臭素酸 (mg/ l)                                  |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 27 総トリハロメタン (mg/ l)                             |  | 0. 1 以下      | —           | —         | —         | —          | —          |
| 28 トリクロロ酢酸 (mg/ l)                              |  | 0. 03 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 29 ブロモジクロロメタン (mg/ l)                           |  | 0. 03 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 30 ブロモホルム (mg/ l)                               |  | 0. 09 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 31 ホルムアルデヒド (mg/ l)                             |  | 0. 08 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 32 亜鉛及びその化合物 (mg/ l)                            |  | 1 以下         | —           | —         | —         | —          | —          |
| 33 アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)                        |  | 0. 2 以下      | —           | —         | —         | —          | —          |
| 34 鉄及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 0. 3 以下      | —           | —         | —         | —          | —          |
| 35 銅及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 1 以下         | —           | —         | —         | —          | —          |
| 36 ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)                         |  | 200 以下       | —           | —         | —         | —          | —          |
| 37 マンガン及びその化合物 (mg/ l)                          |  | 0. 05 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 38 塩化物イオン (mg/ l)                               |  | 200 以下       | 2. 4        | 2. 7      | 3. 8      | 9. 6       | 2. 5       |
| 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)                    |  | 300 以下       | —           | —         | —         | —          | —          |
| 40 蒸発残留物 (mg/ l)                                |  | 500 以下       | —           | —         | —         | —          | —          |
| 41 陰イオン界面活性剤 (mg/ l)                            |  | 0. 2 以下      | —           | —         | —         | —          | —          |
| 42 ジェオスミン (mg/ l)                               |  | 0. 00001 以下  | —           | —         | —         | —          | —          |
| 43 2-メチルイソボルネオール (mg/ l)                        |  | 0. 00001 以下  | —           | —         | —         | —          | —          |
| 44 非イオン界面活性剤 (mg/ l)                            |  | 0. 02 以下     | —           | —         | —         | —          | —          |
| 45 フェノール類 (mg/ l)                               |  | 0. 005 以下    | —           | —         | —         | —          | —          |
| 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)                    |  | 3 以下         | 0. 2 未満     | 0. 2 未満   | 0. 2 未満   | 0. 2 未満    | 0. 2 未満    |
| 47 pH値                                          |  | 5. 8以上8. 6以下 | 6. 9        | 6. 6      | 7. 3      | 7. 0       | 7. 8       |
| 48 味                                            |  | 異常でない        | 異常なし        | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       |
| 49 臭気                                           |  | 異常でない        | 異常なし        | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       |
| 50 色度 (度)                                       |  | 5 以下         | 0. 5 未満     | 0. 5 未満   | 0. 5 未満   | 0. 5 未満    | 0. 5 未満    |
| 51 濁度 (度)                                       |  | 2 以下         | 0. 1 未満     | 0. 1 未満   | 0. 1 未満   | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    |

注1) 水質検査は令和6年度水道水質検査計画に基づき検査を行っています。

注2) “—”になっている検査項目は検査を実施していません。

注3) …未満となっている箇所は定量下限値です。

# 給水栓水水質検査結果 令和6年10月

| 水源系統                                            |  |              | 西郷          | 黒野第2      | 三輪第1      | 三輪第2      | 芥見野村1     |
|-------------------------------------------------|--|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 採水場所                                            |  |              | 犬塚広場        | 形野公民館     | 太郎丸諏訪公園   | 寺山墓地      | 芥見公園      |
| 採水年月日                                           |  |              | R6. 10. 1   | R6. 10. 1 | R6. 10. 2 | R6. 10. 2 | R6. 10. 2 |
| 気温 (℃)                                          |  |              | 29. 4       | 32. 5     | 33. 0     | 32. 0     | 33. 5     |
| 水温 (℃)                                          |  |              | 27. 8       | 29. 1     | 24. 8     | 19. 8     | 21. 6     |
| 残留塩素 (mg/ l)                                    |  |              | 0. 4        | 0. 2      | 0. 2      | 0. 2      | 0. 2      |
| 水 質 基 準 項 目                                     |  | 基準値          | 水 質 検 査 結 果 |           |           |           |           |
| 1 一般細菌 (個/ml)                                   |  | 100個以下       | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2 大腸菌                                           |  | 検出されないこと     | 陰性          | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 陰性        |
| 3 カドミウム及びその化合物 (mg/ l)                          |  | 0. 003 以下    | —           | —         | —         | —         | —         |
| 4 水銀及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 0. 0005 以下   | —           | —         | —         | —         | —         |
| 5 セレン及びその化合物 (mg/ l)                            |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 6 鉛及びその化合物 (mg/ l)                              |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 7 ヒ素及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 8 六価クロム化合物 (mg/ l)                              |  | 0. 02 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 9 亜硝酸態窒素 (mg/ l)                                |  | 0. 04 以下     | 0. 004 未満   | 0. 004 未満 | 0. 004 未満 | 0. 004 未満 | 0. 004 未満 |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)                      |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)                        |  | 10 以下        | 2. 08       | 1. 48     | 0. 92     | 0. 61     | 0. 85     |
| 12 フッ素及びその化合物 (mg/ l)                           |  | 0. 8 以下      | —           | —         | —         | —         | —         |
| 13 ホウ素及びその化合物 (mg/ l)                           |  | 1 以下         | —           | —         | —         | —         | —         |
| 14 四塩化炭素 (mg/ l)                                |  | 0. 002 以下    | —           | —         | —         | —         | —         |
| 15 1, 4-ジオキサン (mg/ l)                           |  | 0. 05 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l) |  | 0. 04 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 17 ジクロロメタン (mg/ l)                              |  | 0. 02 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 18 テトラクロロエチレン (mg/ l)                           |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 19 トリクロロエチレン (mg/ l)                            |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 20 ベンゼン (mg/ l)                                 |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 21 塩素酸 (mg/ l)                                  |  | 0. 6 以下      | —           | —         | —         | —         | —         |
| 22 クロロ酢酸 (mg/ l)                                |  | 0. 02 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 23 クロロホルム (mg/ l)                               |  | 0. 06 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 24 ジクロロ酢酸 (mg/ l)                               |  | 0. 03 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 25 ジブロモクロロメタン (mg/ l)                           |  | 0. 1 以下      | —           | —         | —         | —         | —         |
| 26 臭素酸 (mg/ l)                                  |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 27 総トリハロメタン (mg/ l)                             |  | 0. 1 以下      | —           | —         | —         | —         | —         |
| 28 トリクロロ酢酸 (mg/ l)                              |  | 0. 03 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 29 ブロモジクロロメタン (mg/ l)                           |  | 0. 03 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 30 ブロモホルム (mg/ l)                               |  | 0. 09 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 31 ホルムアルデヒド (mg/ l)                             |  | 0. 08 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 32 亜鉛及びその化合物 (mg/ l)                            |  | 1 以下         | —           | —         | —         | —         | —         |
| 33 アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)                        |  | 0. 2 以下      | —           | —         | —         | —         | —         |
| 34 鉄及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 0. 3 以下      | —           | —         | —         | —         | —         |
| 35 銅及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 1 以下         | —           | —         | —         | —         | —         |
| 36 ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)                         |  | 200 以下       | —           | —         | —         | —         | —         |
| 37 マンガン及びその化合物 (mg/ l)                          |  | 0. 05 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 38 塩化物イオン (mg/ l)                               |  | 200 以下       | 3. 5        | 4. 5      | 3. 9      | 2. 9      | 4. 7      |
| 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)                    |  | 300 以下       | —           | —         | —         | —         | —         |
| 40 蒸発残留物 (mg/ l)                                |  | 500 以下       | —           | —         | —         | —         | —         |
| 41 陰イオン界面活性剤 (mg/ l)                            |  | 0. 2 以下      | —           | —         | —         | —         | —         |
| 42 ジェオスミン (mg/ l)                               |  | 0. 00001 以下  | —           | —         | —         | —         | —         |
| 43 2-メチルイソボルネオール (mg/ l)                        |  | 0. 00001 以下  | —           | —         | —         | —         | —         |
| 44 非イオン界面活性剤 (mg/ l)                            |  | 0. 02 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 45 フェノール類 (mg/ l)                               |  | 0. 005 以下    | —           | —         | —         | —         | —         |
| 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)                    |  | 3 以下         | 0. 2 未満     | 0. 2 未満   | 0. 2 未満   | 0. 2 未満   | 0. 2 未満   |
| 47 pH値                                          |  | 5. 8以上8. 6以下 | 6. 9        | 7. 2      | 6. 8      | 7. 3      | 7. 2      |
| 48 味                                            |  | 異常でない        | 異常なし        | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 49 臭気                                           |  | 異常でない        | 異常なし        | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 50 色度 (度)                                       |  | 5 以下         | 0. 5 未満     | 0. 5 未満   | 0. 5 未満   | 0. 5 未満   | 0. 5 未満   |
| 51 濁度 (度)                                       |  | 2 以下         | 0. 1 未満     | 0. 1 未満   | 0. 1 未満   | 0. 1 未満   | 0. 1 未満   |

注1) 水質検査は令和6年度水道水質検査計画に基づき検査を行っています。

注2) “—”になっている検査項目は検査を実施していません。

注3) …未満となっている箇所は定量下限値です。

## 給水栓水水質検査結果 令和6年10月

| 水源系統                                            |  |              | 芥見野村 2      | 日野        | 木田        | 一日市場      | 方県        |
|-------------------------------------------------|--|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 採水場所                                            |  |              | つくし公園       | 日野中央公園    | 河渡小公園     | 一日市場公民館   | 方県公園      |
| 採水年月日                                           |  |              | R6. 10. 2   | R6. 10. 3 | R6. 10. 3 | R6. 10. 3 | R6. 10. 1 |
| 気温 (℃)                                          |  |              | 32. 5       | 25. 0     | 24. 5     | 23. 5     | 32. 8     |
| 水温 (℃)                                          |  |              | 20. 0       | 24. 8     | 26. 0     | 18. 0     | 26. 0     |
| 残留塩素 (mg/ l)                                    |  |              | 0. 3        | 0. 2      | 0. 4      | 0. 4      | 0. 3      |
| 水 質 基 準 項 目                                     |  | 基準値          | 水 質 検 査 結 果 |           |           |           |           |
| 1 一般細菌 (個/ m l)                                 |  | 100個以下       | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2 大腸菌                                           |  | 検出されないこと     | 陰性          | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 陰性        |
| 3 カドミウム及びその化合物 (mg/ l)                          |  | 0. 003 以下    | —           | —         | —         | —         | —         |
| 4 水銀及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 0. 0005 以下   | —           | —         | —         | —         | —         |
| 5 セレン及びその化合物 (mg/ l)                            |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 6 鉛及びその化合物 (mg/ l)                              |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 7 ヒ素及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 8 六価クロム化合物 (mg/ l)                              |  | 0. 02 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 9 亜硝酸態窒素 (mg/ l)                                |  | 0. 04 以下     | 0. 004 未満   | 0. 004 未満 | 0. 004 未満 | 0. 004 未満 | 0. 004 未満 |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)                      |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)                        |  | 10 以下        | 0. 90       | 0. 92     | 1. 49     | 1. 09     | 0. 47     |
| 12 フッ素及びその化合物 (mg/ l)                           |  | 0. 8 以下      | —           | —         | —         | —         | —         |
| 13 ホウ素及びその化合物 (mg/ l)                           |  | 1 以下         | —           | —         | —         | —         | —         |
| 14 四塩化炭素 (mg/ l)                                |  | 0. 002 以下    | —           | —         | —         | —         | —         |
| 15 1, 4-ジオキサン (mg/ l)                           |  | 0. 05 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l) |  | 0. 04 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 17 ジクロロメタン (mg/ l)                              |  | 0. 02 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 18 テトラクロロエチレン (mg/ l)                           |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 19 トリクロロエチレン (mg/ l)                            |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 20 ベンゼン (mg/ l)                                 |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 21 塩素酸 (mg/ l)                                  |  | 0. 6 以下      | —           | —         | —         | —         | —         |
| 22 クロロ酢酸 (mg/ l)                                |  | 0. 02 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 23 クロロホルム (mg/ l)                               |  | 0. 06 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 24 ジクロロ酢酸 (mg/ l)                               |  | 0. 03 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 25 ジブロモクロロメタン (mg/ l)                           |  | 0. 1 以下      | —           | —         | —         | —         | —         |
| 26 臭素酸 (mg/ l)                                  |  | 0. 01 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 27 総トリハロメタン (mg/ l)                             |  | 0. 1 以下      | —           | —         | —         | —         | —         |
| 28 トリクロロ酢酸 (mg/ l)                              |  | 0. 03 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 29 ブロモジクロロメタン (mg/ l)                           |  | 0. 03 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 30 ブロモホルム (mg/ l)                               |  | 0. 09 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 31 ホルムアルデヒド (mg/ l)                             |  | 0. 08 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 32 亜鉛及びその化合物 (mg/ l)                            |  | 1 以下         | —           | —         | —         | —         | —         |
| 33 アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)                        |  | 0. 2 以下      | —           | —         | —         | —         | —         |
| 34 鉄及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 0. 3 以下      | —           | —         | —         | —         | —         |
| 35 銅及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 1 以下         | —           | —         | —         | —         | —         |
| 36 ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)                         |  | 200 以下       | —           | —         | —         | —         | —         |
| 37 マンガン及びその化合物 (mg/ l)                          |  | 0. 05 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 38 塩化物イオン (mg/ l)                               |  | 200 以下       | 5. 0        | 2. 9      | 4. 3      | 3. 1      | 3. 0      |
| 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)                    |  | 300 以下       | —           | —         | —         | —         | —         |
| 40 蒸発残留物 (mg/ l)                                |  | 500 以下       | —           | —         | —         | —         | —         |
| 41 陰イオン界面活性剤 (mg/ l)                            |  | 0. 2 以下      | —           | —         | —         | —         | —         |
| 42 ジェオスミン (mg/ l)                               |  | 0. 00001 以下  | —           | —         | —         | —         | —         |
| 43 2-メチルイソボルネオール (mg/ l)                        |  | 0. 00001 以下  | —           | —         | —         | —         | —         |
| 44 非イオン界面活性剤 (mg/ l)                            |  | 0. 02 以下     | —           | —         | —         | —         | —         |
| 45 フェノール類 (mg/ l)                               |  | 0. 005 以下    | —           | —         | —         | —         | —         |
| 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)                    |  | 3 以下         | 0. 2 未満     | 0. 2 未満   | 0. 2 未満   | 0. 2 未満   | 0. 2 未満   |
| 47 pH値                                          |  | 5. 8以上8. 6以下 | 7. 0        | 6. 5      | 7. 4      | 7. 6      | 6. 4      |
| 48 味                                            |  | 異常でない        | 異常なし        | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 49 臭気                                           |  | 異常でない        | 異常なし        | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 50 色度 (度)                                       |  | 5 以下         | 0. 5 未満     | 0. 5 未満   | 0. 5 未満   | 0. 5 未満   | 0. 5 未満   |
| 51 濁度 (度)                                       |  | 2 以下         | 0. 1 未満     | 0. 1 未満   | 0. 1 未満   | 0. 1 未満   | 0. 1 未満   |

注1) 水質検査は令和6年度水道水質検査計画に基づき検査を行っています。

注2) “—”になっている検査項目は検査を実施していません。

注3) …未満となっている箇所は定量下限値です。

# 給水栓水水質検査結果 令和6年10月

| 水源系統                                            |  |              | 柳津         | 佐波         |
|-------------------------------------------------|--|--------------|------------|------------|
| 採水場所                                            |  |              | 東塚公園       | 高桑公園       |
| 採水年月日                                           |  |              | R6. 10. 15 | R6. 10. 15 |
| 気温 (℃)                                          |  |              | 25. 2      | 23. 5      |
| 水温 (℃)                                          |  |              | 22. 0      | 21. 5      |
| 残留塩素 (mg/ l)                                    |  |              | 0. 3       | 0. 2       |
| 水 質 基 準 項 目                                     |  | 基準値          | 水質検査結果     |            |
| 1 一般細菌 (個/ml)                                   |  | 100個以下       | 0          | 0          |
| 2 大腸菌                                           |  | 検出されないこと     | 陰性         | 陰性         |
| 3 カドミウム及びその化合物 (mg/ l)                          |  | 0. 003 以下    | —          | —          |
| 4 水銀及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 0. 0005 以下   | —          | —          |
| 5 セレン及びその化合物 (mg/ l)                            |  | 0. 01 以下     | —          | —          |
| 6 鉛及びその化合物 (mg/ l)                              |  | 0. 01 以下     | —          | —          |
| 7 ヒ素及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 0. 01 以下     | —          | —          |
| 8 六価クロム化合物 (mg/ l)                              |  | 0. 02 以下     | —          | —          |
| 9 亜硝酸態窒素 (mg/ l)                                |  | 0. 04 以下     | 0. 004 未満  | 0. 004 未満  |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)                      |  | 0. 01 以下     | —          | —          |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)                        |  | 10 以下        | 0. 36      | 0. 41      |
| 12 フッ素及びその化合物 (mg/ l)                           |  | 0. 8 以下      | —          | —          |
| 13 ホウ素及びその化合物 (mg/ l)                           |  | 1 以下         | —          | —          |
| 14 四塩化炭素 (mg/ l)                                |  | 0. 002 以下    | —          | —          |
| 15 1, 4-ジオキサン (mg/ l)                           |  | 0. 05 以下     | —          | —          |
| 16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l) |  | 0. 04 以下     | —          | —          |
| 17 ジクロロメタン (mg/ l)                              |  | 0. 02 以下     | —          | —          |
| 18 テトラクロロエチレン (mg/ l)                           |  | 0. 01 以下     | —          | —          |
| 19 トリクロロエチレン (mg/ l)                            |  | 0. 01 以下     | —          | —          |
| 20 ベンゼン (mg/ l)                                 |  | 0. 01 以下     | —          | —          |
| 21 塩素酸 (mg/ l)                                  |  | 0. 6 以下      | —          | —          |
| 22 クロロ酢酸 (mg/ l)                                |  | 0. 02 以下     | —          | —          |
| 23 クロロホルム (mg/ l)                               |  | 0. 06 以下     | —          | —          |
| 24 ジクロロ酢酸 (mg/ l)                               |  | 0. 03 以下     | —          | —          |
| 25 ジブロモクロロメタン (mg/ l)                           |  | 0. 1 以下      | —          | —          |
| 26 臭素酸 (mg/ l)                                  |  | 0. 01 以下     | —          | —          |
| 27 総トリハロメタン (mg/ l)                             |  | 0. 1 以下      | —          | —          |
| 28 トリクロロ酢酸 (mg/ l)                              |  | 0. 03 以下     | —          | —          |
| 29 ブロモジクロロメタン (mg/ l)                           |  | 0. 03 以下     | —          | —          |
| 30 ブロモホルム (mg/ l)                               |  | 0. 09 以下     | —          | —          |
| 31 ホルムアルデヒド (mg/ l)                             |  | 0. 08 以下     | —          | —          |
| 32 亜鉛及びその化合物 (mg/ l)                            |  | 1 以下         | —          | —          |
| 33 アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)                        |  | 0. 2 以下      | —          | —          |
| 34 鉄及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 0. 3 以下      | —          | —          |
| 35 銅及びその化合物 (mg/ l)                             |  | 1 以下         | —          | —          |
| 36 ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)                         |  | 200 以下       | —          | —          |
| 37 マンガン及びその化合物 (mg/ l)                          |  | 0. 05 以下     | —          | —          |
| 38 塩化物イオン (mg/ l)                               |  | 200 以下       | 2. 4       | 2. 4       |
| 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)                    |  | 300 以下       | —          | —          |
| 40 蒸発残留物 (mg/ l)                                |  | 500 以下       | —          | —          |
| 41 陰イオン界面活性剤 (mg/ l)                            |  | 0. 2 以下      | —          | —          |
| 42 ジェオスミン (mg/ l)                               |  | 0. 00001 以下  | —          | —          |
| 43 2-メチルイソボルネオール (mg/ l)                        |  | 0. 00001 以下  | —          | —          |
| 44 非イオン界面活性剤 (mg/ l)                            |  | 0. 02 以下     | —          | —          |
| 45 フェノール類 (mg/ l)                               |  | 0. 005 以下    | —          | —          |
| 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)                    |  | 3 以下         | 0. 2 未満    | 0. 2 未満    |
| 47 pH値                                          |  | 5. 8以上8. 6以下 | 7. 7       | 7. 8       |
| 48 味                                            |  | 異常でない        | 異常なし       | 異常なし       |
| 49 臭気                                           |  | 異常でない        | 異常なし       | 異常なし       |
| 50 色度 (度)                                       |  | 5 以下         | 0. 5 未満    | 0. 5 未満    |
| 51 濁度 (度)                                       |  | 2 以下         | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    |

注1) 水質検査は令和6年度水道水質検査計画に基づき検査を行っています。  
注2) “—”になっている検査項目は検査を実施していません。  
注3) …未満となっている箇所は定量下限値です。