

給水栓水水質検査結果 令和7年6月

水源系統			鏡岩	雄総	本荘	下川手	市橋
採水場所			木ノ下公園	石谷公民館	雲雀ヶ丘公園	加納公園	南部プラント
採水年月日			R7. 6. 18	R7. 6. 24	R7. 6. 11	R7. 6. 10	R7. 6. 10
気温 (℃)			28. 5	22. 0	20. 5	20. 2	20. 0
水温 (℃)			19. 2	21. 6	21. 0	19. 6	23. 3
残留塩素 (mg/ l)			0. 4	0. 2	0. 2	0. 3	0. 3
水 質 基 準 項 目		基準値	水 質 検 査 結 果				
1	一般細菌 (個/m l)	100個以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 003 以下	—	0. 0003 未満	—	—	—
4	水銀及びその化合物 (mg/ l)	0. 0005 以下	—	0. 00005 未満	—	—	—
5	セレン及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	0. 001 未満	—	—	—
6	鉛及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	0. 001 未満	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	0. 001 未満	—	—	—
8	六価クロム化合物 (mg/ l)	0. 02 以下	—	0. 002 未満	—	—	—
9	亜硝酸態窒素 (mg/ l)	0. 04 以下	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)	10 以下	0. 46	1. 02	0. 95	2. 05	0. 43
12	フッ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 8 以下	—	0. 05	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	0. 02 未満	—	—	—
14	四塩化炭素 (mg/ l)	0. 002 以下	—	0. 0002 未満	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン (mg/ l)	0. 05 以下	—	0. 005 未満	—	—	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l)	0. 04 以下	—	0. 001 未満	—	—	—
17	ジクロロメタン (mg/ l)	0. 02 以下	—	0. 001 未満	—	—	—
18	テトラクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	—	0. 001 未満	—	—	—
19	トリクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	—	0. 001 未満	—	—	—
20	ベンゼン (mg/ l)	0. 01 以下	—	0. 001 未満	—	—	—
21	塩素酸 (mg/ l)	0. 6 以下	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満
22	クロロ酢酸 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満
23	クロロホルム (mg/ l)	0. 06 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満
25	ジブロモクロロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
26	臭素酸 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
27	総トリハロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
28	トリクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満
29	ブロモジクロロメタン (mg/ l)	0. 03 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
30	ブロモホルム (mg/ l)	0. 09 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
31	ホルムアルデヒド (mg/ l)	0. 08 以下	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満
32	亜鉛及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	0. 01 未満	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 2 以下	—	0. 02 未満	—	—	—
34	鉄及びその化合物 (mg/ l)	0. 3 以下	—	0. 03 未満	—	—	—
35	銅及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	0. 01 未満	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)	200 以下	—	4. 1	—	—	—
37	マンガン及びその化合物 (mg/ l)	0. 05 以下	—	0. 005 未満	—	—	—
38	塩化物イオン (mg/ l)	200 以下	2. 5	3. 3	3. 8	9. 6	2. 4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)	300 以下	—	34	—	82	—
40	蒸発残留物 (mg/ l)	500 以下	—	74	—	164	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 2 以下	—	0. 02 未満	—	—	—
42	ジオスミン (mg/ l)	0. 00001 以下	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール (mg/ l)	0. 00001 以下	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満
45	フェノール類 (mg/ l)	0. 005 以下	—	0. 0005 未満	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)	3 以下	0. 3	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2	0. 2 未満
47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7. 0	6. 8	7. 7	7. 1	7. 7
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度 (度)	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満

注1) “—”になっている検査項目は検査を実施していません。

注2) …未満となっている箇所は定量下限値です。

給水栓水水質検査結果 令和7年6月

水源系統			西郷	黒野第2	三輪第1	三輪第2	芥見野村1
採水場所			犬塚広場	形野公民館	太郎丸諏訪公園	寺山墓地	芥見公園
採水年月日			R7. 6. 17	R7. 6. 17	R7. 6. 24	R7. 6. 17	R7. 6. 18
気温 (℃)			30. 9	30. 9	23. 0	28. 0	30. 5
水温 (℃)			23. 2	24. 0	23. 0	15. 0	22. 0
残留塩素 (mg/ l)			0. 3	0. 3	0. 2	0. 2	0. 2
水 質 基 準 項 目		基準値	水 質 検 査 結 果				
1	一般細菌 (個/m l)	100個以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 003 以下	—	—	0. 0003 未満	—	—
4	水銀及びその化合物 (mg/ l)	0. 0005 以下	—	—	0. 00005 未満	—	—
5	セレン及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—
6	鉛及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	0. 001	—	—
7	ヒ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—
8	六価クロム化合物 (mg/ l)	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—
9	亜硝酸態窒素 (mg/ l)	0. 04 以下	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)	10 以下	1. 97	1. 47	0. 85	0. 65	0. 81
12	フッ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 8 以下	—	—	0. 05 未満	—	—
13	ホウ素及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—	0. 02 未満	—	—
14	四塩化炭素 (mg/ l)	0. 002 以下	—	—	0. 0002 未満	—	—
15	1, 4-ジオキサン (mg/ l)	0. 05 以下	—	—	0. 005 未満	—	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l)	0. 04 以下	—	—	0. 001 未満	—	—
17	ジクロロメタン (mg/ l)	0. 02 以下	—	—	0. 001 未満	—	—
18	テトラクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—
19	トリクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—
20	ベンゼン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—
21	塩素酸 (mg/ l)	0. 6 以下	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満
22	クロロ酢酸 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満
23	クロロホルム (mg/ l)	0. 06 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満
25	ジブロモクロロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
26	臭素酸 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
27	総トリハロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
28	トリクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満
29	ブロモジクロロメタン (mg/ l)	0. 03 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
30	ブロモホルム (mg/ l)	0. 09 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
31	ホルムアルデヒド (mg/ l)	0. 08 以下	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満
32	亜鉛及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—	0. 01 未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 2 以下	—	—	0. 02 未満	—	—
34	鉄及びその化合物 (mg/ l)	0. 3 以下	—	—	0. 03 未満	—	—
35	銅及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—	0. 02	—	—
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)	200 以下	—	—	4. 9	—	—
37	マンガン及びその化合物 (mg/ l)	0. 05 以下	—	—	0. 005 未満	—	—
38	塩化物イオン (mg/ l)	200 以下	3. 4	5. 2	3. 6	2. 9	4. 6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)	300 以下	62	80	77	61	—
40	蒸発残留物 (mg/ l)	500 以下	96	123	128	81	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 2 以下	—	—	0. 02 未満	—	—
42	ジェオスミン (mg/ l)	0. 00001 以下	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール (mg/ l)	0. 00001 以下	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満
45	フェノール類 (mg/ l)	0. 005 以下	—	—	0. 0005 未満	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)	3 以下	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満
47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7. 0	7. 1	6. 8	7. 1	6. 9
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度 (度)	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満

注1) “—”になっている検査項目は検査を実施していません。

注2) …未満となっている箇所は定量下限値です。

給水栓水水質検査結果 令和7年6月

水源系統			芥見野村 2	日野	木田	一日市場	方県
採水場所			つくし公園	日野中央公園	河渡小公園	一日市場公民館	方県公園
採水年月日			R7. 6. 24	R7. 6. 18	R7. 6. 10	R7. 6. 10	R7. 6. 17
気温 (℃)			22. 5	32. 9	19. 8	19. 5	32. 6
水温 (℃)			20. 3	19. 6	20. 2	17. 9	19. 3
残留塩素 (mg/ l)			0. 3	0. 2	0. 3	0. 3	0. 3
水 質 基 準 項 目		基準値	水 質 検 査 結 果				
1	一般細菌 (個/ m l)	100個以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 003 以下	0. 0003 未満	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物 (mg/ l)	0. 0005 以下	0. 00005 未満	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	—	—
8	六価クロム化合物 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 002 未満	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素 (mg/ l)	0. 04 以下	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)	10 以下	0. 90	1. 36	1. 46	1. 11	0. 48
12	フッ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 8 以下	0. 05 未満	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	0. 02 未満	—	—	—	—
14	四塩化炭素 (mg/ l)	0. 002 以下	0. 0002 未満	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン (mg/ l)	0. 05 以下	0. 005 未満	—	—	—	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l)	0. 04 以下	0. 001 未満	—	—	—	—
17	ジクロロメタン (mg/ l)	0. 02 以下	0. 001 未満	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	—	—
20	ベンゼン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	—	—
21	塩素酸 (mg/ l)	0. 6 以下	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満
22	クロロ酢酸 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満
23	クロロホルム (mg/ l)	0. 06 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満
25	ジブロモクロロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
26	臭素酸 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
27	総トリハロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
28	トリクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満
29	ブロモジクロロメタン (mg/ l)	0. 03 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
30	ブロモホルム (mg/ l)	0. 09 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
31	ホルムアルデヒド (mg/ l)	0. 08 以下	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満
32	亜鉛及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	0. 01 未満	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 2 以下	0. 02 未満	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物 (mg/ l)	0. 3 以下	0. 03 未満	—	—	—	—
35	銅及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	0. 01 未満	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)	200 以下	7. 0	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物 (mg/ l)	0. 05 以下	0. 005 未満	—	—	—	—
38	塩化物イオン (mg/ l)	200 以下	5. 3	3. 6	5. 4	3. 3	3. 0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)	300 以下	52	—	86	79	—
40	蒸発残留物 (mg/ l)	500 以下	119	—	143	134	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 2 以下	0. 02 未満	—	—	—	—
42	ジェオスミン (mg/ l)	0. 00001 以下	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール (mg/ l)	0. 00001 以下	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満
45	フェノール類 (mg/ l)	0. 005 以下	0. 0005 未満	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)	3 以下	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満	0. 2 未満
47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6. 9	6. 4	7. 3	7. 5	6. 3
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度 (度)	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満

注1) “—”になっている検査項目は検査を実施していません。

注2) …未満となっている箇所は定量下限値です。

給水栓水水質検査結果 令和7年6月

水源系統			柳津	佐波
採水場所			東塚公園	高桑公園
採水年月日			R7. 6. 11	R7. 6. 11
気温 (℃)			21. 5	21. 5
水温 (℃)			20. 9	20. 6
残留塩素 (mg/ l)			0. 2	0. 2
水 質 基 準 項 目		基準値	水質検査結果	
1	一般細菌 (個/m l)	100個以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 003 以下	—	—
4	水銀及びその化合物 (mg/ l)	0. 0005 以下	—	—
5	セレン及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—
6	鉛及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—
7	ヒ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 01 以下	—	—
8	六価クロム化合物 (mg/ l)	0. 02 以下	—	—
9	亜硝酸態窒素 (mg/ l)	0. 04 以下	0. 004 未満	0. 004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ l)	10 以下	0. 36	0. 42
12	フッ素及びその化合物 (mg/ l)	0. 8 以下	—	—
13	ホウ素及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—
14	四塩化炭素 (mg/ l)	0. 002 以下	—	—
15	1, 4-ジオキサン (mg/ l)	0. 05 以下	—	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ l)	0. 04 以下	—	—
17	ジクロロメタン (mg/ l)	0. 02 以下	—	—
18	テトラクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—
19	トリクロロエチレン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—
20	ベンゼン (mg/ l)	0. 01 以下	—	—
21	塩素酸 (mg/ l)	0. 6 以下	0. 06 未満	0. 06 未満
22	クロロ酢酸 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 002 未満	0. 002 未満
23	クロロホルム (mg/ l)	0. 06 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満
25	ジブロモクロロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
26	臭素酸 (mg/ l)	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
27	総トリハロメタン (mg/ l)	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
28	トリクロロ酢酸 (mg/ l)	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満
29	ブロモジクロロメタン (mg/ l)	0. 03 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
30	ブロモホルム (mg/ l)	0. 09 以下	0. 001 未満	0. 001 未満
31	ホルムアルデヒド (mg/ l)	0. 08 以下	0. 008 未満	0. 008 未満
32	亜鉛及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/ l)	0. 2 以下	—	—
34	鉄及びその化合物 (mg/ l)	0. 3 以下	—	—
35	銅及びその化合物 (mg/ l)	1 以下	—	—
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/ l)	200 以下	—	—
37	マンガン及びその化合物 (mg/ l)	0. 05 以下	—	—
38	塩化物イオン (mg/ l)	200 以下	2. 4	2. 4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ l)	300 以下	—	—
40	蒸発残留物 (mg/ l)	500 以下	—	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 2 以下	—	—
42	ジェオスミン (mg/ l)	0. 00001 以下	—	—
43	2-メチルイソボルネオール (mg/ l)	0. 00001 以下	—	—
44	非イオン界面活性剤 (mg/ l)	0. 02 以下	0. 005 未満	0. 005 未満
45	フェノール類 (mg/ l)	0. 005 以下	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/ l)	3 以下	0. 2 未満	0. 2 未満
47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7. 8	7. 8
48	味	異常でない	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度 (度)	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満

注1) “—”になっている検査項目は検査を実施していません。

注2) …未満となっている箇所は定量下限値です。