給水栓水水質検査結果　令和8年10月

	水源系統			鏡岩	雄総	本荘	下川手	市橋
	採水場所			木ノ下公園	石谷公民館	雲雀ヶ丘公園	加納公園	南部プラント
	採水年月日			R8.10.7	R8.10.1	R8.10.1	R8.10.7	R8.10.7
	気温	（℃）		24.5	29.7	26.5	25.8	25.0
	水温	（℃）		22.7	22.9	19.5	20.6	24.1
	残留塩素	(mg/L)		0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
	水質基準項目		基準値	水質検査結果				
1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下	0.45	0.74	0.94	2.13	0.65
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
20	PFOS 及び PFOA	(mg/L)	0.00005 以下	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
22	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	－	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－
24	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	－	－	－	－	－
25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	－	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	－	－	－	－	－
27	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	－	－	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	－	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	－	－	－	－	－
31	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	－	－	－	－	－
32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	－	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	2.6	2.9	3.9	9.5	3.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－
46	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下	－	－	－	－	－
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	(mg/L)	3 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
48	pH値		5.8以上8.6以下	6.6	6.6	7.2	7.2	7.7
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	（度）	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
52	濁度	（度）	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

注１）〝－〟になっている検査項目は検査を実施していません。
注２）…未満となっている箇所は定量下限値です。

給水栓水水質検査結果　令和8年10月

	水源系統			西郷	黒野第２	三輪第１	三輪第２	芥見野村１
	採水場所			犬塚広場	形野公民館	太郎丸諏訪公園	寺山墓地	芥見公園
	採水年月日			R8.10.1	R8.10.1	R8.10.6	R8.10.6	R8.10.6※
	気温	（℃）		30.8	27.2	26.5	26.5	27.2
	水温	（℃）		25.6	24.6	23.5	20.2	21.4
	残留塩素	(mg/L)		0.4	0.4	0.2	0.3	0.2
	水質基準項目		基準値	水質検査結果				
1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下	1.69	1.36	0.92	0.69	0.87
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
20	PFOS 及び PFOA	(mg/L)	0.00005 以下	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
22	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	－	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－
24	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	－	－	－	－	－
25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	－	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	－	－	－	－	－
27	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	－	－	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	－	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	－	－	－	－	－
31	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	－	－	－	－	－
32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	－	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	3.4	4.4	4.0	3.5	4.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－
46	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下	－	－	－	－	－
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	(mg/L)	3 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.4	6.7	7.0	6.8
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	（度）	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
52	濁度	（度）	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

注１）″－″になっている検査項目は検査を実施していません。
注２）…未満となっている箇所は定量下限値です。
※　TOCのみ10月15日に採水

給水栓水水質検査結果　令和8年10月

	水源系統			芥見野村２	日野	木田	一日市場	方県
	採水場所			つくし公園	日野中央公園	河渡小公園	一日市場公民館	方県公園
	採水年月日			R8.10.6	R8.10.6	R8.10.1	R8.10.1	R8.10.1
	気温	（℃）		26.0	27.2	26.5	26.1	29.8
	水温	（℃）		19.6	21.3	26.1	17.9	25.6
	残留塩素	(mg/L)		0.2	0.2	0.4	0.4	0.3
	水質基準項目		基準値	水質検査結果				
1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下	0.90	1.23	1.40	1.08	0.46
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
20	PFOS 及び PFOA	(mg/L)	0.00005 以下	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
22	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	－	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－
24	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	－	－	－	－	－
25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	－	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	－	－	－	－	－
27	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	－	－	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	－	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	－	－	－	－	－
31	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	－	－	－	－	－
32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	－	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	5.4	3.4	4.1	3.4	3.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－
46	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下	－	－	－	－	－
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	(mg/L)	3 以下	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
48	pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.4	7.2	7.5	6.6
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	（度）	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
52	濁度	（度）	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

注１）″－″になっている検査項目は検査を実施していません。
注２）…未満となっている箇所は定量下限値です。

給水栓水水質検査結果　令和8年10月

	水源系統			柳津	佐波
	採水場所			東塚公園	高桑公園
	採水年月日			R8.10.7	R8.10.7
	気温		(℃)	23.0	23.3
	水温		(℃)	21.3	19.6
	残留塩素		(mg/L)	0.3	0.3
	水　質　基　準　項　目		基準値	水質検査結果	
1	一般細菌		(個/mL)	100 以下	0	0
2	大腸菌			検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物		(mg/L)	0.003 以下	－	－
4	水銀及びその化合物		(mg/L)	0.0005 以下	－	－
5	セレン及びその化合物		(mg/L)	0.01 以下	－	－
6	鉛及びその化合物		(mg/L)	0.01 以下	－	－
7	ヒ素及びその化合物		(mg/L)	0.01 以下	－	－
8	六価クロム化合物		(mg/L)	0.02 以下	－	－
9	亜硝酸態窒素		(mg/L)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/L)	0.01 以下	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/L)	10 以下	0.37	0.42
12	フッ素及びその化合物		(mg/L)	0.8 以下	－	－
13	ホウ素及びその化合物		(mg/L)	1 以下	－	－
14	四塩化炭素		(mg/L)	0.002 以下	－	－
15	1,4-ジオキサン		(mg/L)	0.05 以下	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	0.04 以下	－	－
17	ジクロロメタン		(mg/L)	0.02 以下	－	－
18	テトラクロロエチレン		(mg/L)	0.01 以下	－	－
19	トリクロロエチレン		(mg/L)	0.01 以下	－	－
20	PFOS 及び PFOA		(mg/L)	0.00005 以下	－	－
21	ベンゼン		(mg/L)	0.01 以下	－	－
22	塩素酸		(mg/L)	0.6 以下	－	－
23	クロロ酢酸		(mg/L)	0.02 以下	－	－
24	クロロホルム		(mg/L)	0.06 以下	－	－
25	ジクロロ酢酸		(mg/L)	0.03 以下	－	－
26	ジブロモクロロメタン		(mg/L)	0.1 以下	－	－
27	臭素酸		(mg/L)	0.01 以下	－	－
28	総トリハロメタン		(mg/L)	0.1 以下	－	－
29	トリクロロ酢酸		(mg/L)	0.03 以下	－	－
30	ブロモジクロロメタン		(mg/L)	0.03 以下	－	－
31	ブロモホルム		(mg/L)	0.09 以下	－	－
32	ホルムアルデヒド		(mg/L)	0.08 以下	－	－
33	亜鉛及びその化合物		(mg/L)	1 以下	－	－
34	アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	0.2 以下	－	－
35	鉄及びその化合物		(mg/L)	0.3 以下	－	－
36	銅及びその化合物		(mg/L)	1 以下	－	－
37	ナトリウム及びその化合物		(mg/L)	200 以下	－	－
38	マンガン及びその化合物		(mg/L)	0.05 以下	－	－
39	塩化物イオン		(mg/L)	200 以下	2.4	2.4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/L)	300 以下	－	－
41	蒸発残留物		(mg/L)	500 以下	－	－
42	陰イオン界面活性剤		(mg/L)	0.2 以下	－	－
43	ジェオスミン		(mg/L)	0.00001 以下	－	－
44	2-メチルイソボルネオール		(mg/L)	0.00001 以下	－	－
45	非イオン界面活性剤		(mg/L)	0.02 以下	－	－
46	フェノール類		(mg/L)	0.005 以下	－	－
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)		(mg/L)	3 以下	0.2 未満	0.2 未満
48	pH値			5.8以上8.6以下	7.7	7.7
49	味			異常でない	異常なし	異常なし
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし
51	色度		(度)	5 以下	0.5 未満	0.5 未満
52	濁度		(度)	2 以下	0.1 未満	0.1 未満

注１）〝－〟になっている検査項目は検査を実施していません。
注２）…未満となっている箇所は定量下限値です。