浄水水質検査結果　令和4年9月

	水源系統			鏡岩	雄総	本荘	下川手	市橋
	採水場所			木ノ下公園	石谷公民館	雲雀ヶ丘公園	加納公園	南部プラント
	採水年月日			R4.9.14	R4.9.13	R4.9.14	R4.9.1	R4.9.1
	気温		(℃)	33.4	33.0	33.4	29.9	29.9
	水温		(℃)	24.3	25.6	22.4	21.5	27.0
	残留塩素		(mg/l)	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3
	水質基準項目		基準値	水質検査結果				
1	一般細菌		(個/ml)	100個以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌			検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物		(mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物		(mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物		(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素		(mg/l)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/l)	10 以下	0.40	0.93	1.00	1.96	0.44
12	フッ素及びその化合物		(mg/l)	0.8 以下	0.06	0.05	0.05 未満	0.07	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
14	四塩化炭素		(mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン		(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
17	ジクロロメタン		(mg/l)	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸		(mg/l)	0.6 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸		(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム		(mg/l)	0.06 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸		(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン		(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン		(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸		(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン		(mg/l)	0.03 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブロモホルム		(mg/l)	0.09 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド		(mg/l)	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物		(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物		(mg/l)	0.3 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35	銅及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物		(mg/l)	200 以下	3.5	4.8	5.8	14.1	4.0
37	マンガン及びその化合物		(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン		(mg/l)	200 以下	2.6	2.9	4.0	9.9	2.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/l)	300 以下	24	37	53	78	47
40	蒸発残留物		(mg/l)	500 以下	54	68	89	164	84
41	陰イオン界面活性剤		(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン		(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール		(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤		(mg/l)	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
45	フェノール類		(mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		(mg/l)	3 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
47	pH値			5.8以上8.6以下	6.8	6.6	7.6	7.0	7.8
48	味			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		(度)	5 以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度		(度)	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

注１）水質検査は令和4年度水道水質検査計画に基づき検査を行っています。
注２）″－″になっている検査項目は検査を実施していません。

浄水水質検査結果　令和4年9月

	水源系統			西郷	黒野第２	三輪第１	三輪第２	芥見野村
	採水場所			犬塚広場	形野公民館	太郎丸中島公園	寺山墓地	芥見公園
	採水年月日			R4.9.13	R4.9.7	R4.9.6	R4.9.6	R4.9.6
	気温	(℃)		33.0	30.7	31.1	31.1	31.1
	水温	(℃)		27.5	27.9	22.6	18.4	23.6
	残留塩素	(mg/l)		0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
	水質基準項目		基準値	水質検査結果				
1	一般細菌	(個/ml)	100個以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10 以下	2.04	1.54	0.92	0.83	0.86
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8 以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.06	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸	(mg/l)	0.6 以下	0.06 未満	0.09	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200 以下	5.1	7.4	4.9	3.9	6.2
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	(mg/l)	200 以下	3.8	4.7	4.2	3.4	4.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300 以下	60	69	76	70	45
40	蒸発残留物	(mg/l)	500 以下	114	120	111	93	87
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
45	フェノール類	(mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	(mg/l)	3 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
47	pH値		5.8以上8.6以下	6.9	7.5	6.8	7.1	7.1
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5 以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	(度)	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

注１）水質検査は令和4年度水道水質検査計画に基づき検査を行っています。
注２）″－″になっている検査項目は検査を実施していません。

浄水水質検査結果　令和4年9月

	水源系統			日野	木田	一日市場	方県	柳津
	採水場所			日野中央公園	河渡小公園	一日市場公民館	方県公園	東塚公園
	採水年月日			R4.9.14	R4.9.7	R4.9.7	R4.9.13	R4.9.1
	気温		(℃)	33.4	30.7	30.7	33.0	29.9
	水温		(℃)	23.2	26.4	19.3	21.0	26.8
	残留塩素		(mg/l)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
	水質基準項目		基準値	水質検査結果				
1	一般細菌		(個/ml)	100個以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌			検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物		(mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物		(mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001
8	六価クロム化合物		(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素		(mg/l)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/l)	10 以下	1.28	1.51	1.15	0.50	0.36
12	フッ素及びその化合物		(mg/l)	0.8 以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.10	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
14	四塩化炭素		(mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン		(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
17	ジクロロメタン		(mg/l)	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸		(mg/l)	0.6 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸		(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム		(mg/l)	0.06 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸		(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン		(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン		(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸		(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン		(mg/l)	0.03 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブロモホルム		(mg/l)	0.09 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド		(mg/l)	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物		(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物		(mg/l)	0.3 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35	銅及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物		(mg/l)	200 以下	4.8	7.5	5.3	6.1	5.9
37	マンガン及びその化合物		(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン		(mg/l)	200 以下	3.5	4.3	3.5	3.3	2.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/l)	300 以下	37	79	78	18	42
40	蒸発残留物		(mg/l)	500 以下	79	127	117	50	77
41	陰イオン界面活性剤		(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン		(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール		(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤		(mg/l)	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
45	フェノール類		(mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		(mg/l)	3 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
47	pH値			5.8以上8.6以下	6.5	7.4	7.6	6.3	7.7
48	味			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		(度)	5 以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度		(度)	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

注１）水質検査は令和4年度水道水質検査計画に基づき検査を行っています。
注２）″－″になっている検査項目は検査を実施していません。

浄水水質検査結果　令和4年9月

	水源系統			佐波
	採水場所			高桑公園
	採水年月日			R4.9.1
	気温	(℃)		29.9
	水温	(℃)		24.3
	残留塩素	(mg/l)		0.2
	水　質　基　準　項　目		基準値	水質検査結果
1	一般細菌	(個/ml)	100個以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	陰性
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04 以下	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10 以下	0.42
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8 以下	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1 以下	0.02 未満
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04 以下	0.001 未満
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02 以下	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満
21	塩素酸	(mg/l)	0.6 以下	0.06 未満
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06 以下	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満
26	臭素酸	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03 以下	0.001 未満
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09 以下	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08 以下	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1 以下	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3 以下	0.03 未満
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1 以下	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200 以下	5.2
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満
38	塩化物イオン	(mg/l)	200 以下	2.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300 以下	41
40	蒸発残留物	(mg/l)	500 以下	77
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02 以下	0.005 未満
45	フェノール類	(mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	(mg/l)	3 以下	0.2 未満
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.8
48	味		異常でない	異常なし
49	臭気		異常でない	異常なし
50	色度	(度)	5 以下	1 未満
51	濁度	(度)	2 以下	0.1 未満

注１）水質検査は令和4年度水道水質検査計画に基づき検査を行っています。
注２）″－″になっている検査項目は検査を実施していません。