浄水水質検査結果　令和3年9月

	水源系統			鏡岩	雄総	本荘	下川手	市橋
	採水場所			木ノ下公園	石谷公民館	雲雀ヶ丘公園	加納公園	南部プラント
	採水年月日			R3.9.15	R3.9.14	R3.9.15	R3.9.7	R3.9.7
	気温		(℃)	29.0	24.3	29.0	27.0	27.0
	水温		(℃)	22.3	24.0	20.0	21.0	26.2
	残留塩素		(mg/l)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3
	水質基準項目		基準値	水質検査結果				
1	一般細菌		(個/ml)	100個以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌			検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物		(mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物		(mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物		(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素		(mg/l)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/l)	10 以下	0.43	0.92	1.05	2.06	0.44
12	フッ素及びその化合物		(mg/l)	0.8 以下	0.06	0.05	0.05 未満	0.07	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
14	四塩化炭素		(mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン		(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
17	ジクロロメタン		(mg/l)	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸		(mg/l)	0.6 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸		(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム		(mg/l)	0.06 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸		(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン		(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン		(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸		(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン		(mg/l)	0.03 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブロモホルム		(mg/l)	0.09 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド		(mg/l)	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物		(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物		(mg/l)	0.3 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35	銅及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物		(mg/l)	200 以下	3.5	4.6	5.9	14.7	3.9
37	マンガン及びその化合物		(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン		(mg/l)	200 以下	2.3	2.7	3.9	10.1	2.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/l)	300 以下	22	32	51	77	44
40	蒸発残留物		(mg/l)	500 以下	55	74	77	133	70
41	陰イオン界面活性剤		(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン		(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール		(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤		(mg/l)	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
45	フェノール類		(mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		(mg/l)	3 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
47	pH値			5.8以上8.6以下	7.0	6.6	7.5	7.0	7.9
48	味			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		(度)	5 以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度		(度)	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

注１）水質検査は令和3年度水道水質検査計画に基づき検査を行っています。
注２）″－″になっている検査項目は検査を実施していません。

浄水水質検査結果　令和3年9月

	水源系統			西郷	黒野第２	三輪第１	三輪第２	芥見野村
	採水場所			犬塚広場	形野公民館	太郎丸中島公園	寺山墓地	芥見公園
	採水年月日			R3.9.14	R3.9.8	R3.9.28	R3.9.28	R3.9.28
	気温		(℃)	24.3	23.0	27.0	27.0	27.0
	水温		(℃)	23.6	27.0	22.6	18.7	21.5
	残留塩素		(mg/l)	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
	水　質　基　準　項　目		基準値	水　質　検　査　結　果				
1	一般細菌		(個/ml)	100個以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌			検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物		(mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物		(mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物		(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素		(mg/l)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/l)	10 以下	2.12	1.60	0.99	0.75	0.86
12	フッ素及びその化合物		(mg/l)	0.8 以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
14	四塩化炭素		(mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン		(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
17	ジクロロメタン		(mg/l)	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸		(mg/l)	0.6 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸		(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム		(mg/l)	0.06 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸		(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン		(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン		(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸		(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン		(mg/l)	0.03 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブロモホルム		(mg/l)	0.09 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド		(mg/l)	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物		(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物		(mg/l)	0.3 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35	銅及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物		(mg/l)	200 以下	5.2	7.6	5.0	3.7	6.0
37	マンガン及びその化合物		(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン		(mg/l)	200 以下	3.7	4.7	4.3	3.2	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/l)	300 以下	56	70	74	64	41
40	蒸発残留物		(mg/l)	500 以下	126	102	123	93	93
41	陰イオン界面活性剤		(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン		(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール		(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤		(mg/l)	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
45	フェノール類		(mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)		(mg/l)	3 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
47	pH値			5.8以上8.6以下	7.0	7.3	7.0	7.2	7.4
48	味			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		(度)	5 以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度		(度)	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

注１）水質検査は令和3年度水道水質検査計画に基づき検査を行っています。
注２）″－″になっている検査項目は検査を実施していません。

浄水水質検査結果　令和3年9月

	水源系統			日野	木田	一日市場	方県	柳津
	採水場所			日野中央公園	河渡小公園	一日市場公民館	方県公園	東塚公園
	採水年月日			R3.9.15	R3.9.8	R3.9.8	R3.9.14	R3.9.7
	気温		(℃)	29.0	27.0	27.0	24.3	23.1
	水温		(℃)	28.6	25.3	23.1	26.0	23.1
	残留塩素		(mg/l)	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3
	水質基準項目		基準値	水質検査結果				
1	一般細菌		(個/ml)	100個以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌			検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物		(mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物		(mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001
8	六価クロム化合物		(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素		(mg/l)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/l)	10 以下	1.28	1.56	1.18	0.51	0.36
12	フッ素及びその化合物		(mg/l)	0.8 以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.11	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
14	四塩化炭素		(mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン		(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
17	ジクロロメタン		(mg/l)	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸		(mg/l)	0.6 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸		(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム		(mg/l)	0.06 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸		(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン		(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸		(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン		(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸		(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン		(mg/l)	0.03 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブロモホルム		(mg/l)	0.09 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド		(mg/l)	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物		(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物		(mg/l)	0.3 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35	銅及びその化合物		(mg/l)	1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物		(mg/l)	200 以下	4.7	7.7	5.6	6.1	5.8
37	マンガン及びその化合物		(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン		(mg/l)	200 以下	3.3	4.4	3.4	3.2	2.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/l)	300 以下	33	77	76	16	40
40	蒸発残留物		(mg/l)	500 以下	87	114	111	55	62
41	陰イオン界面活性剤		(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン		(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール		(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤		(mg/l)	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
45	フェノール類		(mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		(mg/l)	3 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
47	pH値			5.8以上8.6以下	6.5	7.2	7.9	6.2	7.8
48	味			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		(度)	5 以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度		(度)	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

注１）水質検査は令和3年度水道水質検査計画に基づき検査を行っています。
注２）″－″になっている検査項目は検査を実施していません。

浄水水質検査結果　令和3年9月

	水源系統			佐波
	採水場所			高桑公園
	採水年月日			R3.9.7
	気温	(℃)		27.0
	水温	(℃)		22.1
	残留塩素	(mg/l)		0.2
	水　質　基　準　項　目		基準値	水質検査結果
1	一般細菌	(個/ml)	100個以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	陰性
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04 以下	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10 以下	0.42
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8 以下	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1 以下	0.02 未満
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04 以下	0.001 未満
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02 以下	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満
21	塩素酸	(mg/l)	0.6 以下	0.06 未満
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06 以下	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満
26	臭素酸	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03 以下	0.001 未満
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09 以下	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08 以下	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1 以下	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3 以下	0.03 未満
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1 以下	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200 以下	5.3
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満
38	塩化物イオン	(mg/l)	200 以下	2.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300 以下	39
40	蒸発残留物	(mg/l)	500 以下	52
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001 以下	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02 以下	0.005 未満
45	フェノール類	(mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	(mg/l)	3 以下	0.2 未満
47	pH値		5.8以上8.6以下	8.0
48	味		異常でない	異常なし
49	臭気		異常でない	異常なし
50	色度	(度)	5 以下	1 未満
51	濁度	(度)	2 以下	0.1 未満

注１）水質検査は令和3年度水道水質検査計画に基づき検査を行っています。
注２）″－″になっている検査項目は検査を実施していません。