

## 水道水の放射能検査結果

平成25年度

水源系統	水源の種類	検査頻度	放射能濃度 (Bq/L)					
			全α線 (指標値 0.5Bq/L以下)			全β線 (指標値 1.0Bq/L以下)		
			最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値
鏡岩	伏流水	月1回	不検出	不検出	不検出	0.324	不検出	0.079
雄総	伏流水		不検出	不検出	不検出	0.115	不検出	0.037
本荘	深井戸		不検出	不検出	不検出	0.272	不検出	0.038
下川手	深井戸		不検出	不検出	不検出	0.563	不検出	0.073
市橋	深井戸		不検出	不検出	不検出	0.217	不検出	0.023
西郷	深井戸		不検出	不検出	不検出	0.043	不検出	0.004
黒野第1	深井戸		不検出	不検出	不検出	0.141	不検出	0.036
黒野第2	深井戸		不検出	不検出	不検出	0.078	不検出	0.019
三輪第1	深井戸		不検出	不検出	不検出	0.267	不検出	0.056
三輪第2	深井戸		不検出	不検出	不検出	0.168	不検出	0.029
岩野田	深井戸		不検出	不検出	不検出	0.074	不検出	0.012
芥見野村	深井戸		不検出	不検出	不検出	1.120※1	不検出	0.125
日野	浅井戸		不検出	不検出	不検出	0.378	不検出	0.109
木田	深井戸		不検出	不検出	不検出	0.309	不検出	0.040
一日市場	深井戸		不検出	不検出	不検出	0.302	不検出	0.051
方県	深井戸		不検出	不検出	不検出	0.187	不検出	0.047
柳津	深井戸		不検出	不検出	不検出	0.059	不検出	0.005
佐波	深井戸		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
芥見加野※2	浅井戸	不検出	不検出	不検出	0.278	0.278	0.278	

※1 芥見野村水源系統の2月の水道水で指標値を超える全β線が検出されたため、水道水放射能監視マニュアルに従い、放射性セシウムの確認検査を岐阜市衛生試験所に依頼しました。(検査結果は下表)

※2 芥見加野水源は予備水源として再使用することとなったため、平成26年3月から検査の対象に追加しました。

指標値：WHO飲料水水質ガイドラインのスクリーニングレベル (値)

不検出とは測定値が測定装置の検出下限値未満であることを示しています。

平均値は不検出を「0」として計算しています。

検査方法 上水試験方法<2011年版>

24.2 ガスフロー測定装置による全α線及び全β線の測定による。

## 水道水中の放射性セシウム確認検査結果

水源系統	水源の種類	採水日	放射性セシウム[Cs-134, Cs-137] (Bq/kg)		
			結果	検出下限値	基準値
芥見野村	深井戸	H26.2.25	不検出	0.357	10

分析機関：岐阜市衛生試験所

基準値：「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定などについて」  
(平成24年3月5日 通知)に基づく水道水の管理目標値

不検出とは測定値が測定装置の検出下限値未満であることを示しています。

検査方法 平成24年3月25日付け食安発0315第4号「食品中の放射性物質の試験方法について」による。

水源系統	採水地点	
	名称	住所
鏡岩	木ノ下公園	木ノ下町7丁目
雄総	蒲池公園	則武中2丁目
本荘	雲雀ヶ丘公園	雲雀ヶ丘
下川手	加納公園	加納丸の内
市橋	南部プラント	南鶉6丁目
西郷	犬塚広場※1	上西郷6丁目
黒野第1	石谷公民館	石谷
黒野第2	小野公園	小野6丁目
三輪第1	太郎丸中島公園	太郎丸中島
三輪第2	寺山墓地	北野寺山
岩野田	岩野田公園	栗野西5丁目
芥見野村	芥見公園	芥見1丁目
日野	日野中央公園	日野南1丁目
木田	河渡小公園	河渡1丁目
一日市場	一日市場公民館	一日市場1丁目
方県	安食公園	安食字志良古
柳津	東塚公園	東塚2丁目
佐波	高桑公園	高桑
芥見加野※2	芥見加野水源地	向加野2丁目

※1 水道本管布設替え工事に伴い、平成26年2月から西郷水源系統の採水場所を旧網代北水源地から犬塚広場に変更しました。

※2 予備水源として再使用することとなったため、検査対象に追加しました。