

水道原水中の放射性物質の検査結果

試料採取日	放射性セシウム(Cs134及びCs137)		セシウム134		セシウム137	
	検査結果	検査限界値	検査結果	検査限界値	検査結果	検査限界値
令和6年4月24日	1.4未満	1.4	0.725未満	0.725	0.652未満	0.652
令和6年10月16日	1.4未満	1.4	0.692未満	0.692	0.683未満	0.683

単位：Bq/kg(ベクレル毎キログラム)

管理目標値：10Bq/kg(放射性セシウムとして)

採取場所：鏡岩水源地

検査機関：岐阜市衛生試験所

検査方法：水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月12日付 厚生労働省健康局水道課)による。