水道原水中の放射性物質の検査結果

試料採取日	放射性セシウム(Cs134及びCs137)		セシウム134		セシウム137	
	検査結果	検査限界値	検査結果	検査限界値	検査結果	検査限界値
令和8年4月21日	1.4未満	1.4	0.622未満	0.622	0.776未満	0.776
令和8年10月8日	1.5未満	1.5	0.662未満	0.662	0.794未満	0.794

単位：Bq/kg(ベクレル毎キログラム)

管理目標値：10Bq/kg(放射性セシウムとして)

採取場所：鏡岩水源地

検査機関：岐阜市衛生試験所

検査方法：水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月12日付 厚生労働省健康局水道課)による。