

経営比較分析表（令和5年度決算）

岐阜県 岐阜市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Ad	自治体職員
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	54.17	94.14	75.27	2,739

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
400,937	203.60	1,969.24
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
376,080	80.27	4,685.19

グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）

【】 令和5年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率は、経常費用の減少により、前年度から1.6ポイント増加し、健全経営の水準とされる100%を上回った。

流動比率は、流動負債の1年以内に返済する企業償還金が多いため、比率は100%を下回っているが、月々の安定した下水料金などで賄うことが予定されているため、支払い能力は有していると言える。

企業償残高対事業規模比率は、令和2年度に一般会計繰入金の見直しを行い企業償還金への一般会計負担が多くなったことから比率は低下した。引き続き計画的に企業償の償還を進め、更なる比率の低下が求められる。

効率的な汚水処理により、汚水処理原価は継続して低水準を維持している。経費回収率は、前年度より0.9ポイントほど上昇し、前年度に引き続き100%を超え、下水料金で汚水処理に必要な経費が賄えている。

施設利用率は、類似団体と同程度ですが、一日最大処理水量とのバランスも考慮すると、比較的適正な規模であると言える。

水洗化率は、類似団体と比較して低い水準となっているため、下水道へ接続していない世帯に対して、引き続き普及活動に取り組む必要がある。

2. 老朽化の状況について

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度対比0.9ポイント増の47.0%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率も前年度対比1.8ポイント増の16.0%となり、老朽化が進んでいる状況となっているため、引き続き、予防保全的な修繕や部分的な更新工事により現有資産の長寿命化を図りながら効率的な施設の更新を行う。

当該年度に更新した管渠延長の割合を示す管渠改善率は類似団体と同程度となっているが、管渠老朽化率低減のためにストックマネジメント計画に基づきライフサイクルコストの縮減を図りながら、管渠の更新を推進するとともに、下水処理施設の更新も継続していかなければならない。









全体総括

経営の健全性については、必要とされる基準をクリアする項目もあり、一定の健全性が認められる状態であるが、今後は、人口減少や節水型社会の進展に伴い、水需要の低下に伴い排水量も低下する見通しであり、収益の増加が見込めない状況である。このような中、下水道への未接続世帯へのより一層の普及促進により、下水料金の増収につなげていくことが重要である。




また、施設の更新費用についても、下水道施設の長寿命化とともに、水需要に応じたダウンサイジングや統廃合なども十分に検討し、計画的かつ合理的な施設の更新を実施することで支出を抑え、効率的な経営を展開していかなければならない。

【経営戦略について】
岐阜市上下水道事業経営戦略
<策定>令和2年2月
<改定>令和7年度（予定）

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のための類似団体平均値及び全国平均を算出しています。