

令和6年度 岐阜市東部クリーンセンターの維持管理に関する情報

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	種類	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ
	数量(t)	3,419	189	3,929	4,178	1,053	0	1,871	3,996	4,099	4,160	518	4,822
2号炉	種類	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ
	数量(t)	3,681	4,059	0	3,609	4,179	4,317	1,079	0	3,381	4,212	2,452	0
3号炉	種類	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ
	数量(t)	977	4,291	4,059	662	3,136	4,367	3,422	4,127	805	0	1,663	4,073

2. 燃焼ガス温度等の測定結果(月間平均値)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中 燃焼ガス温度(℃)	1号炉	931	949	974	962	948	－	951	914	933	929	940	962
	2号炉	894	894	－	907	903	899	895	－	884	902	951	－
	3号炉	898	894	889	922	901	889	911	905	889	－	910	877
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度(℃)	1号炉	185	181	184	187	190	－	179	182	185	187	182	186
	2号炉	177	179	－	181	184	183	183	－	175	178	179	－
	3号炉	177	177	180	180	181	183	183	184	185	－	173	179
排ガス中のCO濃度 (ppm)	1号炉	11	10	8	6	7	－	14	16	15	12	10	9
	2号炉	9	11	－	12	15	16	21	－	18	14	12	－
	3号炉	16	15	15	9	14	15	17	20	21	－	13	18

3. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

令和6年4月	15, 16, 17, 18日・・・3号廃熱ボイラ内部清掃
令和6年5月	8, 9, 10日・・・1号廃熱ボイラ内部清掃
令和6年6月	10, 12, 13, 14日・・・2号廃熱ボイラ内部清掃
令和6年7月	10, 11, 16, 17, 18日・・・3号廃熱ボイラ内部清掃
令和6年8月	21, 22, 23, 26, 27日・・・1号廃熱ボイラ内部清掃 28, 29, 30日・・・1号ボイラ節炭器内部清掃
令和6年9月	2, 3日・・・1号廃熱ボイラ内部清掃 2, 3, 4, 5, 6日・・・1号ボイラ節炭器内部清掃
令和6年10月	18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26日・・・2号廃熱ボイラ内部清掃 22, 23, 24, 25, 26日・・・2号ボイラ節炭器内部清掃
令和6年12月	13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27日・・・3号廃熱ボイラ内部清掃 23, 24, 25, 26, 27日・・・3号ボイラ節炭器内部清掃
令和7年1月	17日・・・3号ボイラ節炭器内部清掃
令和7年2月	10, 11, 12, 13日・・・1号廃熱ボイラ内部清掃
令和7年3月	11, 12, 13, 14, 17, 18日・・・2号廃熱ボイラ内部清掃

4. 排ガス中のばい煙濃度等測定結果

排ガスを採取した位置		1号炉 煙道			
排ガスを採取した年月日		R6.8.5	R7.1.27	排出基準 (環境省)	基準の 適否
結果の得られた年月日		R6.9.9	R7.2.12		
測定 結果	ばいじん g/m^3	0.003未満	0.004未満	0.08以下	適
	硫黄酸化物 m^3/h	0.02未満	0.02未満	66以下	適
	窒素酸化物 volppm	9.9	10	250以下	適
	塩化水素 mg/m^3	8.9	23	700以下	適

排ガスを採取した位置		2号炉 煙道			
排ガスを採取した年月日		R6.9.9	R7.2.17	排出基準 (環境省)	基準の 適否
結果の得られた年月日		R6.10.11	R7.3.12		
測定 結果	ばいじん g/m^3	0.003未満	0.003未満	0.08以下	適
	硫黄酸化物 m^3/h	0.02未満	0.02未満	66以下	適
	窒素酸化物 volppm	19	11	250以下	適
	塩化水素 mg/m^3	31	25	700以下	適

排ガスを採取した位置		3号炉 煙道			
排ガスを採取した年月日		R6.8.19	R7.3.3	排出基準 (環境省)	基準の 適否
結果の得られた年月日		R6.9.27	R7.3.17		
測定 結果	ばいじん g/m^3	0.004未満	0.003未満	0.08以下	適
	硫黄酸化物 m^3/h	0.02未満	0.035	66以下	適
	窒素酸化物 volppm	11	7.1	250以下	適
	塩化水素 mg/m^3	21	27	700以下	適

5. ダイオキシン類調査結果

採取した位置		試料採取 年月日	結果の得ら れた年月日	測定結果	排出基準 (環境省)	基準の 適否
1号炉 煙道	ng-TEQ/m ³ N	R6.12.25	R7.3.3	0.0064	1以下	適
2号炉 煙道	ng-TEQ/m ³ N	R6.12.26	R7.3.3	0.0013		適
3号炉 煙道	ng-TEQ/m ³ N	R6.5.31	R6.8.1	0.00094		適