

令和7年度 岐阜市東部クリーンセンターの維持管理に関する情報

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	種類	普通ごみ											
	数量(t)	4,610											
2号炉	種類	普通ごみ											
	数量(t)	0											
3号炉	種類	普通ごみ											
	数量(t)	3,561											

2. 燃焼ガス温度等の測定結果(月間平均値)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中 燃焼ガス温度(℃)	1号炉	969											
	2号炉	—											
	3号炉	889											
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度(℃)	1号炉	186											
	2号炉	—											
	3号炉	177											
排ガス中のCO濃度 (ppm)	1号炉	10											
	2号炉	—											
	3号炉	18											

3. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

--	--

4. 排ガス中のばい煙濃度等測定結果

排ガスを採取した位置			1号炉 煙道			
排ガスを採取した年月日					排出基準 (環境省)	基準の 適否
結果の得られた年月日						
測定結果	ばいじん	g/m³	7月調査 9月公開予定		0.08以下	
	硫黄酸化物	m³/h			66以下	
	窒素酸化物	volppm			250以下	
	塩化水素	mg/m³			700以下	

排ガスを採取した位置		2号炉 煙道				
排ガスを採取した年月日				排出基準 (環境省)	基準の 適否	
結果の得られた年月日						
測定結果	ばいじん	g/m³	8月調査 10月公開予定		0.08以下	
	硫黄酸化物	m³/h			66以下	
	窒素酸化物	volppm			250以下	
	塩化水素	mg/m³			700以下	

排ガスを採取した位置			3号炉 煙道			
排ガスを採取した年月日					排出基準 (環境省)	基準の 適否
結果の得られた年月日						
測定結果	ばいじん	g/m³	9月調査 11月公開予定		0.08以下	
	硫黄酸化物	m³/h			66以下	
	窒素酸化物	volppm			250以下	
	塩化水素	mg/m³			700以下	

5. ダイオキシン類調査結果

採取した位置	試料採取 年月日	結果の得ら れた年月日	測定結果	排出基準 (環境省)	基準の 適否
1号炉 煙道 ng-TEQ/m ³ N	12月調査 4月公開予定			1以下	
2号炉 煙道 ng-TEQ/m ³ N					
3号炉 煙道 ng-TEQ/m ³ N	5月調査 9月公開予定				