

令和7年度 岐阜市東部クリーンセンターの維持管理に関する情報

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

|     |       | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1号炉 | 種類    | 普通ごみ  | 普通ごみ  | 普通ごみ  | 普通ごみ  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 数量(t) | 4,610 | 4,953 | 4,847 | 5,011 |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2号炉 | 種類    | 普通ごみ  | 普通ごみ  | 普通ごみ  | 普通ごみ  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 数量(t) | 0     | 0     | 3,136 | 3,615 |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3号炉 | 種類    | 普通ごみ  | 普通ごみ  | 普通ごみ  | 普通ごみ  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 数量(t) | 3,561 | 3,654 | 467   | 0     |    |    |     |     |     |    |    |    |

2. 燃焼ガス温度等の測定結果(月間平均値)

|                         |     | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 燃焼室中<br>燃焼ガス温度(℃)       | 1号炉 | 969 | 973 | 977 | 960 |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                         | 2号炉 | —   | —   | 902 | 915 |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                         | 3号炉 | 889 | 894 | 921 | —   |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 集じん器に流入する<br>燃焼ガスの温度(℃) | 1号炉 | 186 | 187 | 189 | 192 |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                         | 2号炉 | —   | —   | 181 | 181 |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                         | 3号炉 | 177 | 178 | 178 | —   |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 排ガス中のCO濃度<br>(ppm)      | 1号炉 | 10  | 10  | 11  | 10  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                         | 2号炉 | —   | —   | 14  | 15  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                         | 3号炉 | 18  | 18  | 14  | —   |    |    |     |     |     |    |    |    |

3. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

令和7年6月 13, 14, 15, 16, 17日・・・3号廃熱ボイラ内部清掃

#### 4. 排ガス中のばい煙濃度等測定結果

| 排ガスを採取した位置  |       |                   | 1号炉 煙道         |  |               |           |
|-------------|-------|-------------------|----------------|--|---------------|-----------|
| 排ガスを採取した年月日 |       |                   |                |  | 排出基準<br>(環境省) | 基準の<br>適否 |
| 結果の得られた年月日  |       |                   |                |  |               |           |
| 測定結果        | ばいじん  | g/m <sup>3</sup>  | 7月調査<br>9月公開予定 |  | 0.08以下        |           |
|             | 硫黄酸化物 | m <sup>3</sup> /h |                |  | 66以下          |           |
|             | 窒素酸化物 | volppm            |                |  | 250以下         |           |
|             | 塩化水素  | mg/m <sup>3</sup> |                |  | 700以下         |           |

| 排ガスを採取した位置  |       | 2号炉 煙道 |                 |               |           |  |
|-------------|-------|--------|-----------------|---------------|-----------|--|
| 排ガスを採取した年月日 |       |        |                 | 排出基準<br>(環境省) | 基準の<br>適否 |  |
| 結果の得られた年月日  |       |        |                 |               |           |  |
| 測定結果        | ばいじん  | g/m³   | 8月調査<br>10月公開予定 |               | 0.08以下    |  |
|             | 硫黄酸化物 | m³/h   |                 |               | 66以下      |  |
|             | 窒素酸化物 | volppm |                 |               | 250以下     |  |
|             | 塩化水素  | mg/m³  |                 |               | 700以下     |  |

| 排ガスを採取した位置  |       |        | 3号炉 煙道          |  |               |           |
|-------------|-------|--------|-----------------|--|---------------|-----------|
| 排ガスを採取した年月日 |       |        |                 |  | 排出基準<br>(環境省) | 基準の<br>適否 |
| 結果の得られた年月日  |       |        |                 |  |               |           |
| 測定結果        | ばいじん  | g/m³   | 9月調査<br>11月公開予定 |  | 0.08以下        |           |
|             | 硫黄酸化物 | m³/h   |                 |  | 66以下          |           |
|             | 窒素酸化物 | volppm |                 |  | 250以下         |           |
|             | 塩化水素  | mg/m³  |                 |  | 700以下         |           |

5. ダイオキシン類調査結果

| 採取した位置                            | 試料採取<br>年月日     | 結果の得ら<br>れた年月日 | 測定結果 | 排出基準<br>(環境省) | 基準の<br>適否 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|------|---------------|-----------|
| 1号炉 煙道<br>ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 12月調査<br>4月公開予定 |                |      | 1以下           |           |
| 2号炉 煙道<br>ng-TEQ/m <sup>3</sup> N |                 |                |      |               |           |
| 3号炉 煙道<br>ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 5月調査<br>9月公開予定  |                |      |               |           |