

令和8年度 岐阜市東部クリーンセンターの維持管理に関する情報

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	種類	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ								
	数量(t)	4,022	0	3,575	4,076								
2号炉	種類	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ								
	数量(t)	3,946	4,110	234	3,620								
3号炉	種類	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ								
	数量(t)	264	4,107	3,810	512								

2. 燃焼ガス温度等の測定結果(月間平均値)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中 燃焼ガス温度(℃)	1号炉	964	-	916	907								
	2号炉	935	931	939	929								
	3号炉	932	926	920	928								
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度(℃)	1号炉	186	-	186	191								
	2号炉	178	181	184	178								
	3号炉	176	174	178	180								
排ガス中のCO濃度 (ppm)	1号炉	14	-	16	14								
	2号炉	11	15	16	17								
	3号炉	14	14	16	13								

3. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

令和8年4月	15, 16, 17日・・・3号廃熱ボイラ内部清掃
令和8年5月	12, 13, 14日・・・1号廃熱ボイラ内部清掃
令和8年6月	13, 15, 16, 17日・・・2号廃熱ボイラ内部清掃
令和8年7月	9, 10, 11, 13, 14日・・・3号廃熱ボイラ内部清掃

4. 排ガス中のばい煙濃度等測定結果

排ガスを採取した位置			1号炉 煙道			
排ガスを採取した年月日					排出基準 (環境省)	基準の 適否
結果の得られた年月日						
測定結果	ばいじん	g/m³	7月調査 9月公開予定		0.08以下	
	硫黄酸化物	m³/h			66以下	
	窒素酸化物	volppm			250以下	
	塩化水素	mg/m³			700以下	

排ガスを採取した位置		2号炉 煙道				
排ガスを採取した年月日				排出基準 (環境省)	基準の 適否	
結果の得られた年月日						
測定結果	ばいじん	g/m³	8月調査 10月公開予定		0.08以下	
	硫黄酸化物	m³/h			66以下	
	窒素酸化物	volppm			250以下	
	塩化水素	mg/m³			700以下	

排ガスを採取した位置			3号炉 煙道			
排ガスを採取した年月日					排出基準 (環境省)	基準の 適否
結果の得られた年月日						
測定結果	ばいじん	g/m³	9月調査 11月公開予定		0.08以下	
	硫黄酸化物	m³/h			66以下	
	窒素酸化物	volppm			250以下	
	塩化水素	mg/m³			700以下	

5. ダイオキシン類調査結果

採取した位置	試料採取 年月日	結果の得ら れた年月日	測定結果	排出基準 (環境省)	基準の 適否
1号炉 煙道 ng-TEQ/m ³ N	12月調査 4月公開予定			1以下	
2号炉 煙道 ng-TEQ/m ³ N					
3号炉 煙道 ng-TEQ/m ³ N	8月調査 12月公開予定				