令和8年度　岐阜市東部クリーンセンターの維持管理に関する情報

1．処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	種類	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ						
	数量(t)	4,022	0	3,575	4,076	726	0						
2号炉	種類	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ						
	数量(t)	3,946	4,110	234	3,620	3,814	3,815						
3号炉	種類	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ	普通ごみ						
	数量(t)	264	4,107	3,810	512	3,093	3,801						

2．燃焼ガス温度等の測定結果（月間平均値）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中 燃焼ガス温度(℃)	1号炉	964	－	916	907	884	－						
	2号炉	935	931	939	929	913	901						
	3号炉	932	926	920	928	905	897						
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度(℃)	1号炉	186	－	186	191	194	－						
	2号炉	178	181	184	178	184	183						
	3号炉	176	174	178	180	179	180						
排ガス中のCO濃度 （ppm）	1号炉	14	－	16	14	14	－						
	2号炉	11	15	16	17	14	15						
	3号炉	14	14	16	13	16	18						

3．冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

令和8年4月	15, 16, 17日・・・3号廃熱ボイラ内部清掃
令和8年5月	12, 13, 14日・・・1号廃熱ボイラ内部清掃
令和8年6月	13, 15, 16, 17日・・・2号廃熱ボイラ内部清掃
令和8年7月	9, 10, 11, 13, 14日・・・3号廃熱ボイラ内部清掃
令和8年8月	28, 29, 31日・・・1号廃熱ボイラ内部清掃
令和8年9月	1, 2, 3, 4, 5日・・・1号廃熱ボイラ内部清掃
	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8日・・・1号ボイラ節炭器内部清掃

4. 排ガス中のばい煙濃度等測定結果

排ガスを採取した位置			1号炉　煙道			
排ガスを採取した年月日			R8.7.13		排出基準（環境省）	基準の適否
結果の得られた年月日			R8.8.5			
測定結果	ばいじん	g/㎥	0.003未満		0.08以下	適
	硫黄酸化物	㎥/h	0.02未満		66以下	適
	窒素酸化物	volppm	20		250以下	適
	塩化水素	mg/㎥	15		700以下	適

排ガスを採取した位置			2号炉　煙道			
排ガスを採取した年月日			R8.7.13		排出基準（環境省）	基準の適否
結果の得られた年月日			R8.8.4			
測定結果	ばいじん	g/㎥	0.002		0.08以下	適
	硫黄酸化物	㎥/h	0.017		66以下	適
	窒素酸化物	volppm	13		250以下	適
	塩化水素	mg/㎥	31		700以下	適

排ガスを採取した位置			3号炉　煙道			
排ガスを採取した年月日					排出基準（環境省）	基準の適否
結果の得られた年月日						
測定結果	ばいじん	g/㎥	９月調査 １１月公開予定		0.08以下	
	硫黄酸化物	㎥/h			66以下	
	窒素酸化物	volppm			250以下	
	塩化水素	mg/㎥			700以下	

5. ダイオキシン類調査結果

採取した位置	試料採取年月日	結果の得られた年月日	測定結果	排出基準（環境省）	基準の適否
1号炉　煙道　ng-TEQ/m^3N	12月調査 4月公開予定			1以下	
2号炉　煙道　ng-TEQ/m^3N					
3号炉　煙道　ng-TEQ/m^3N	8月調査 12月公開予定				