

浄水全項目検査結果(給水栓水)

水源系統	方 績		
採水場所	方県公園		
採水年月日	H31.3.5		
気温 ( ℃ )	15.6		
水温 ( ℃ )	14.5		
残留塩素 (mg/1)	0.2 mg/1		
水 質 基 準 項 目		基準値	
1 一般細菌 (個/m1)	0 個	100個以下/m1	
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	
3 カドミウム及びその化合物 (mg/1)	0.0003 mg/1 未満	0.003 以下	
4 水銀及びその化合物 (mg/1)	0.00005 mg/1 未満	0.0005 以下	
5 セレン及びその化合物 (mg/1)	0.001 mg/1 未満	0.01 以下	
6 鉛及びその化合物 (mg/1)	0.001 mg/1 未満	0.01 以下	
7 ヒ素及びその化合物 (mg/1)	0.002 mg/1	0.01 以下	
8 六価クロム化合物 (mg/1)	0.005 mg/1 未満	0.05 以下	
9 亜硝酸態窒素 (mg/1)	0.004 mg/1 未満	0.04 以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/1)	0.001 mg/1 未満	0.01 以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/1)	0.54 mg/1	10 以下	
12 フッ素及びその化合物 (mg/1)	0.09 mg/1	0.8 以下	
13 ホウ素及びその化合物 (mg/1)	0.02 mg/1 未満	1.0 以下	
14 四塩化炭素 (mg/1)	0.0002 mg/1 未満	0.002 以下	
15 1,4-ジオキサン (mg/1)	0.005 mg/1 未満	0.05 以下	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/1)	0.001 mg/1 未満	0.04 以下	
17 ジクロロメタン (mg/1)	0.001 mg/1 未満	0.02 以下	
18 テトラクロロエチレン (mg/1)	0.001 mg/1 未満	0.01 以下	
19 トリクロロエチレン (mg/1)	0.001 mg/1 未満	0.01 以下	
20 ベンゼン (mg/1)	0.001 mg/1 未満	0.01 以下	
21 塩素酸 (mg/1)	0.06 mg/1 未満	0.6 以下	
22 クロロ酢酸 (mg/1)	0.002 mg/1 未満	0.02 以下	
23 クロロホルム (mg/1)	0.001 mg/1 未満	0.06 以下	
24 ジクロロ酢酸 (mg/1)	0.003 mg/1 未満	0.03 以下	
25 ジブロモクロロメタン (mg/1)	0.001 mg/1 未満	0.1 以下	
26 臭素酸 (mg/1)	0.001 mg/1 未満	0.01 以下	
27 総トリハロメタン (mg/1)	0.001 mg/1 未満	0.1 以下	
28 トリクロロ酢酸 (mg/1)	0.003 mg/1 未満	0.03 以下	
29 ブロモジクロロメタン (mg/1)	0.001 mg/1 未満	0.03 以下	
30 ブロモホルム (mg/1)	0.001 mg/1 未満	0.09 以下	
31 ホルムアルデヒド (mg/1)	0.008 mg/1 未満	0.08 以下	
32 亜鉛及びその化合物 (mg/1)	0.01 mg/1 未満	1.0 以下	
33 アルミニウム及びその化合物 (mg/1)	0.02 mg/1 未満	0.2 以下	
34 鉄及びその化合物 (mg/1)	0.03 mg/1 未満	0.3 以下	
35 銅及びその化合物 (mg/1)	0.01 mg/1 未満	1.0 以下	
36 ナトリウム及びその化合物 (mg/1)	6.2 mg/1	200 以下	
37 マンガン及びその化合物 (mg/1)	0.005 mg/1 未満	0.05 以下	
38 塩化物イオン (mg/1)	3.1 mg/1	200 以下	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/1)	19 mg/1	300 以下	
40 蒸発残留物 (mg/1)	36 mg/1	500 以下	
41 陰イオン界面活性剤 (mg/1)	0.02 mg/1 未満	0.2 以下	
42 ジエオスミン (mg/1)	0.000001 mg/1 未満	0.00001 以下	
43 2-メチルイソボルネオール (mg/1)	0.000001 mg/1 未満	0.00001 以下	
44 非イオン界面活性剤 (mg/1)	0.005 mg/1 未満	0.02 以下	
45 フェノール類 (mg/1)	0.0005 mg/1 未満	0.005 以下	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/1)	0.2 mg/1 未満	3 以下	
47 pH値	6.3	5.8以上8.6以下	
48 味	異常なし	異常でない	
49 臭気	異常なし	異常でない	
50 色度 (度)	1 度 未満	5度以下	
51 濁度 (度)	0.1 度 未満	2度以下	

分析機関：岐阜市上下水道事業部水質管理課