

## 公表

## 措置状況報告書

(地方自治法第199条第14項に基づくもの)

対象	教育委員会 令和元年度分(必要に応じて平成30年度分)事務事業
種類	定期監査及び行政監査
監査日	令和 2 年 2 月 21 日
提出日(最新提出日)	令和 2 年 4 月 24 日
担当	教育委員会教育政策課 (内線6305)

意見	措置状況
<p>1 事故の防止について ア 平成30年6月7日、岩野田小学校敷地内での除草作業中に飛び石が発生し、隣接する駐車場に駐車してあった車両に対する物損事故が発生した。 作業前点検の周知を図るなど、安全管理を徹底されたい。</p>	<p>H30.7.10付通知にて徹底を安全管理の周知徹底を図った。その中で、H28.7.28当時の通知、草刈作業手順マニュアル、作業前チェックシートを添付し、再度の周知徹底を図った。 また、毎年度新人校務員を対象に「刈払機取扱作業安全衛生教育講習会」を受講させている。</p>
<p>イ 令和元年5月20日、商業高等学校において防球フェンスが強風のため倒れ、駐車してあった車両に対する物損事故が発生した。 天候等に留意し、防球フェンスについて安全管理を徹底されたい。</p>	<p>野球部顧問に対し、可動式防球フェンスを設置する際、倒れないようウエイトを置くなどの転倒防止対策を講じることや、万が一倒れても、駐車場内に倒れ込まないように設置するよう指導した。 また、令和2年度にグラウンド北端に固定式防球ネットを設置する工事を行う予定です。</p>
<p>ウ 令和元年9月9日、鶉小学校運動場北側の夜間照明電柱が倒壊する事故が発生した。 学校施設における屋外設備について、安全管理を徹底されたい。</p>	<p>令和元年度中に専門業者による全学校施設のコンクリート柱劣化調査を完了した。劣化が激しいと判定されたものについては、速やかに建替工事に着手し、令和2年度に完了予定である。 今後も屋外設備の安全管理の徹底に努める。</p>