

別紙

1 電気工作物設備（主なもの）

需要設備容量	275 kVA
受電電圧	6600V
変圧器（各1台）	電灯用：75 kVA 動力用：200 kVA

保有設備

設備名称	
引込線	引込線路 構内区分開閉器
受・変電設備	断路器 変成器・交流器 遮断機 負荷開閉器 保護継電器 避雷器
	高圧母線等 変圧器 進路用コンデンサ 指示計器・表示装置等
	低圧遮断機・開閉器等 低圧配線 接地装置 その他機器 構造物・その他
配電設備	
負荷設備	配線等 低圧機器類 開閉器・遮断機等 接地装置 その他

2 空調設備

機器名称	型式	メーカー	台数
吸収式冷凍機	CH-KG60ST	矢崎	1基
冷却塔	CT-K60KLSU	矢崎	1基
冷却水ポンプ	JOV-CH80×65B4-63.7	日立	1台
冷却水ポンプ	JOV-CH65×50C4-63.7	日立	1台
温水ポンプ	JOV-CH65×50C4-63.7	日立	1台
ユニットヒーター系統	JOV-CH65×50C4-63.7	日立	1台
床暖房系統	JL32P-60.75	日立	1台
空冷ヒートポンプ	RCI-100H8S	日立	1台
ファンコイルユニット	KCS-602GK	木村工機	6台
ファンコイルユニット	KCS-402GLK	木村工機	1台
ファンコイルユニット	KCS-1202GLK	木村工機	7台
ファンコイルユニット	KCS-802GLK	木村工機	5台
ファンコイルユニット	KCS6-1200ZK105	木村工機	1台
ファンコイルユニット	HSR2-1200BHK	木村工機	2台
プレート形熱交換器	226-KNJR-14	日阪製作所	1基
ユニットヒーター	RCI-100H8S	日立	14台
遠方操作盤	DCP-N1		1面

3 ボイラー設備

名称	型式	メーカー	台数
ボイラー	KF-2000A	川重冷熱工業	2基

4 自動火災報知設備（主なもの）

名称	型式	メーカー	台数
受信機	FCS121	能美防災(株)	1台
発信機			3個
地区音響装置			5個
防排煙制御設備	防火戸3 シャッター3		6枚
	感知器		10個
差動式スポット型感知器			17個
定温式スポット型感知器			13個
煙感知器			12個
誘導灯	避難口8 通路4		12台
粉末消火器（蓄圧式）	MEA-10	モリタ宮田	20本