

【指定管理仕様書資料②】

岐阜市体育館（長良川以北）電気需給仕様書

1 概要

- (1) 件 名 岐阜市体育館・岐阜市民プール（長良川以北）で使用する電気
- (2) 供給場所 岐阜市長が指定する場所
- (3) 供給建物 岐阜市北部体育館ほか2施設
- (4) 業種及び用途 官公庁（事務所）

2 仕様

(1) 供給電気方式等

- ア 電気方式 交流3相3線式 1回線受電
- イ 受電電圧（標準電圧） 6,600 V
- ウ 計量電圧（標準電圧） 6,600 V
- エ 標準周波数 60 Hz
- オ 非常用自家発電設備 別紙のとおり

(2) 予定契約電力、 予定使用電力量等

別紙の通り

(3) 供給期間

令和4年4月1日0時00分から令和9年3月31日24時00分まで

(4) 電力量計の検針

- ア 自動検針装置 有
- イ 受注者の検針方法 通信設備を通じての自動検針とする。
ただし財産については岐阜市を供給区域とする
一般送配電事業者のものである。

(5) 需給地点及び責任分界点 敷地内の構内引込の電源側接続点

(6) 供給期間中の電力の契約に影響するような電気設備の変更予定なし

(7) 耐雪用電力、自家発補給電力等の付帯契約なし

3 その他特記事項

(1) 電気料金の計算方法

- ア 1月（前月の検針日から当日の検針日の前日までの期間）ごとに算定する。
- イ 基本料金＝基本料金契約単価×契約電力/電力×(185%－力率)
- ウ 電力量料金＝（電力量料金単価×使用電力量）＋（燃料費調整単価×使用電力量）
- エ 再生可能エネルギー発電促進賦課金＝
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×使用電力量
- オ 毎月の電気料金＝基本料金＋電力量料金＋再生可能エネルギー発電促進賦課金
（消費税及び地方消費税相当分を含む）

【指定管理仕様書資料②】

- カ 燃料費調整及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価及び適用期間は、原則、岐阜市を供給区域とする一般送配電事業者に準ずることとする。
 - キ 契約電力及び最大需要電力の単位は、1 キロワットとしその端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入する。
 - ク 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点第 1 位で四捨五入する。
 - ケ 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点第 1 位で四捨五入する。
 - コ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てる。
- (2) 岐阜市体育館（長良川以北）では、上記仕様とは別に、スポーツ交流センター用として低圧電力を契約している。契約は従量電灯 C で 40KVA であり、年間の使用予定量は 102,500kwh である。（予定数量であり、実際の取引においては検針による。また、発注者の都合により予定数量を上回り、又は下回ることができる。）指定管理料にはこの契約も含むものとする。
- (3) 毎月の請求書等は、岐阜市各体育館へ送付すること。
- (4) この仕様書に定めのない事項については、発注者受注者協議の上定めるものとする。