

耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物(通行障害建築物)】

国道21号

令和4年3月31日現在

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	サンビル	岐阜市宇佐南1丁目18-10	店舗兼共同住宅	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.36 Ctu・Sd=0.28			