

岐阜市鏡岩水源地ほか20施設電気需給仕様書

1 概要

- (1) 件名 岐阜市鏡岩水源地ほか20施設で使用する電気
- (2) 供給場所 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者が指定する場所
- (3) 供給施設 別紙1のとおり
- (4) 業種及び用途 水道施設（水源地、加圧施設）

2 仕様

- (1) 供給電気方式等
 - ア 電気方式 交流3相3線式 予備線なし
 - イ 標準電圧 6,000V
 - ウ 標準周波数 60Hz
- (2) 予定契約電力、予定使用電力量等
 - ア 別紙2のとおり
- (3) 供給期間
令和4年8月の検針日から令和5年8月の検針日の前日まで
- (4) 電力計及び検針方法
 - ア スマートメーター（財産については岐阜市を供給区域とする一般送配電事業者のものである。）
 - イ 検針日または検針日程 別紙1のとおり
- (5) 需給地点及び責任分界点
各施設の構内引込第1柱上開閉器
- (6) 供給期間中の電力の契約に影響するような電気設備の変更予定なし
- (7) 耐雪用電力、自家発補給電力等の付帯契約なし
- (8) 自家発電設備、太陽光発電設備等の有無 別紙1のとおり

3 料金の請求

- (1) 電気料金の計算方法
 - ア 1月（前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間）毎に算定する。
 - イ 基本料金＝基本料金契約単価×契約電力×（185％－力率）
 - ウ 電力量料金＝使用電力量×（電力量料金契約単価＋燃料費調整単価）
 - エ 再生可能エネルギー発電促進賦課金＝再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×使用電力量
 - オ 毎月の電気料金＝基本料金＋電力量料金＋再生可能エネルギー発電促進賦課金（消費税及び地方消費税相当分を含む。）
 - カ 燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価及び適用期間は、**岐阜市を供給区域とする旧一般電気事業者**が定める供給条件（高圧）に準ずる。
 - キ 契約電力および最大需要電力の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
 - ク 使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
 - ケ 力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
 - コ 基本料金及び電力量料金の各小計は小数点以下第2位までとし、小数点以下第3位で四捨五入する。
 - サ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は1円とし、その端数は切り捨てる。
 - シ 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てる。

(2) 電気料金の請求及び支払い

ア 電気料金の請求は、書面で行うものとし施設ごとに別紙1の請求書送付先へ送付すること。

(WEBでの対応不可)

イ 請求書には内訳（最大需要電力、契約電力、使用電力量、力率、料金等）を記載もしくは添付すること

ウ 支払方法は納付書または口座振込とする。

4 その他特記事項

(1) 検針日について、受注者が変更を希望する場合、受注者と一般送配電事業者の協議において変更可能であれば、発注者は協議に応じる。ただし、検針日の変更の適用は供給開始月の翌月からとし、供給開始月の基本料金は日割り計算とする。

(2) 今回の契約を実行するため、設備改造等の費用が発生する場合は、受注者負担とする。

(3) この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者の協議のうえ定めるものとする。

仕様書 別紙1 需給場所一覧

No.	施設名	住 所	附属設備	検針日または検針日程	請求書送付先
1	鏡岩水源地	岐阜市鏡岩408-2	非常用自家発電機 1,500kVA	1日	岐阜市上下水道事業部施設課水源管理室
2	雄総水源地	岐阜市雄総桜町2丁目16-2	非常用自家発電機 1,250kVA	1日	同上
3	本荘水源地	岐阜市本荘海草3533-2	非常用自家発電機 300kVA	01	同上
4	芥見野村水源地	岐阜市祇園1丁目119	非常用自家発電機 360kVA	01	同上
5	市橋水源地	岐阜市下奈良1丁目28-1	非常用自家発電機 500kVA	01	同上
6	下川手水源地	岐阜市西川手3丁目95	非常用自家発電機 250kVA	01	同上
7	岩野田加圧施設	岐阜市岩崎字古戦場754-1	非常用自家発電機 375kVA	01	同上
8	木田水源地	岐阜市木田2丁目128-1	非常用自家発電機 200kVA	01	同上
9	岩野田水源地	岐阜市栗野西1丁目124	非常用自家発電機 400kVA	01	同上
10	三輪第1水源地	岐阜市太郎丸字檜木4-2	非常用自家発電機 250kVA	01	同上
11	西郷第2水源地	岐阜市中西郷2丁目34	非常用自家発電機 200kVA	01	同上
12	黒野第1加圧施設	岐阜市大学北2丁目26	非常用自家発電機 200kVA	01	同上
13	柳津水源地	岐阜市柳津町丸野1丁目48	非常用自家発電機 200kVA	01	同上
14	岩芥見加圧施設	岐阜市岩田西3丁目285	非常用自家発電機 225kVA	01	同上
15	日野第1水源地	岐阜市日野北1丁目6-19	非常用自家発電機 110kVA	01	同上
16	三輪第2水源地	岐阜市三輪宮西323	非常用自家発電機 200kVA	01	同上
17	黒野第1北水源地	岐阜市大学北2丁目62	非常用自家発電機 200kVA	01	同上
18	佐波水源地	岐阜市柳津町上佐波西5丁目164	非常用自家発電機 150kVA	01	同上
19	芥見加圧施設	岐阜市北山3丁目5808-3	非常用自家発電機 210kVA	01	同上
20	上芥見第1水源地	岐阜市上芥見222	非常用自家発電機 150kVA	01	同上
21	粕森加圧施設	岐阜市若宮町1丁目9	なし	01	同上