

## 仕様書

- 1 品名 正弦波インバーター搭載発電機
- 2 台数 1 台
- 3 納入期限 令和 8 年 3 月 1 9 日
- 4 納入場所 北部防災備蓄拠点敷地内  
(岐阜市上土居字藤ノ木 1 9 8 番 1)

### 5 仕 様

定格出力：5. 0 ～ 6. 0 k V A

出力電圧：単相 1 0 0 V ・ 2 0 0 V (切替可能)

周波数：5 0 / 6 0 H z (切替可能または自動)

波形：正弦波 (インバーター制御)

### 寸法・重量

外形寸法：幅 8 0 0 ～ 9 0 0 m m

奥行 6 5 0 ～ 7 5 0 m m

高さ 6 8 0 ～ 7 8 0 m m (ハンドル折りたたみ時)

乾燥重量：1 2 0 k g 以下

運搬方式：車輪付き、引き手ハンドル付き (折りたたみ可能)

### エンジン仕様

エンジン型式：4 ストローク単気筒エンジン

排気量：3 5 0 c c 以上

燃料：無鉛レギュラーガソリン

燃料タンク容量：2 0 L 以上

連続運転時間：定格負荷時 8 時間以上

#### 電氣的仕様

100Vコンセント：2個以上

200Vコンセント：1個以上

#### 品質・耐久性

使用環境温度：－10℃～＋40℃

防塵・防滴：屋外使用に適した防護等級

耐用年数：適切な保守管理下で10年以上

メンテナンス：定期点検・部品交換が容易な構造

#### 添付書類・付属品

取扱説明書（日本語版）

部品リスト・回路図

保証書（2年以上）

## 6 その他

納入日時については、必ず担当者と打ち合わせすること。

納入時に操作説明・安全講習を実施すること

初期稼働確認テストを実施し、正常動作を確認すること

岐阜市役所

危機管理部 危機管理課

担 当：鳥本

電 話：267－4763（直通）

F A X：265－3857