

# 仕 様 書

1 品 名 添着活性炭（中性ガス用）

2 品質規格 新炭 下表のとおり（取替、処分含む）

項 目		規 格	
充 填 密 度		400～530 g/ℓ	
粒度 4～8 メッシュ		90	%以上
硬 度		90	%以上
平 衡 吸 着 量	硫 化 メチル	0.01ppm	22.5 mg/g 以上
		0.1ppm	27.5 mg/g 以上
	二硫化 メチル	0.01ppm	41.5 mg/g 以上
		0.1ppm	54.5 mg/g 以上

\*平衡吸着量は、25°C, 1atm に於ける数値とする。

3 納入場所 下水道施設課が指定する場所

- ・中部プラント 岐阜市祈年町4丁目1番地
- ・北部プラント 岐阜市西中島6丁目3番25号
- ・南部プラント 岐阜市南鶉6丁目78番地
- ・須賀ポンプ場 岐阜市須賀1丁目4番6号
- ・則武ポンプ場 岐阜市則武121番地1

4 数量 28,765kg

納入場所	使用設備	数量
中部プラント	管理棟汚泥処理脱臭設備	1,180kg
	ポンプ棟スクリーン設備脱臭設備	380kg
北部プラント	水処理系1号脱臭機	9,800kg
	汚泥処理系2号脱臭機	3,380kg
南部プラント	1号脱臭装置	4,100kg
	2号脱臭装置	7,915kg
	2号換気装置	1,470kg
須賀ポンプ場	脱臭機	340kg
則武ポンプ場	脱臭機	200kg

5 納入期限

令和7年3月31日

6 その他

- ・受注者は、使用済みの添着活性炭の処分を適正に行うこと。
- ・受注者は、各納入場所に物品を納入し検査に合格した場合、納入場所ごとに支払請求できるものとする。
- ・詳細な納入時期については、各担当者と協議の上決定するものとする。
- ・その他詳細については、各担当者に確認のこと。

7 担当者

〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地

岐阜市上下水道事業部下水道施設課

中部プラント 中島 大

TEL 058-245-2529 FAX 058-259-7527

〒502-0916 岐阜市西中島6丁目3番25号

岐阜市上下水道事業部下水道施設課

北部プラント、則武ポンプ場 服部 光隆

TEL 058-232-1992 FAX 058-233-7207

〒500-8285 岐阜市南鶉6丁目78番地

岐阜市上下水道事業部下水道施設課

南部プラント、須賀ポンプ場 堀 将直

TEL 058-272-1033 FAX 058-273-2044