

# 給水装置及び排水設備工事承認申請マニュアル（業者用）

## 1. 工事申込書並びに施行承認申請書

### a. 申請者住所氏名と印鑑の確認

申請者が市外の場合または、給水装置を共同使用するときは、「代理人又は管理人選定届」が必要・管理人選定届の提出された場合は共同住宅調査票を添付する

### b. 工事施工場所の確認（新築の場合は建築確認済証の写しが必要・又、建築場所の住所とのチェック）

処理区域外の場合は、特別使用許可の許可申請が必要（許可後に申請）

### c. 使用者氏名とフリガナの確認

### d. 建物の種類の確認

### e. 工事施工種別の確認

## 給水装置

### 新設工事

（1）新たに給水装置を設置する工事

（2）既設の給水装置を撤去して建物の新・改築に伴って、新たに給水装置を設置する工事

（3）既設の給水管から分岐して、新たにメーターを設置する工事

### 増設工事

既設給水装置のメータ下流側において、水栓数を増やす工事

### 変更工事

既設給水管の口径・管種の変更、給水管路の一部又は全部を変更する等の工事を指し、おおむね、水栓数の増減に関係はない

### 撤去工事

給水装置が不要になった場合、既設給水装置を配水管、又は他の給水管の分岐部から全部を取り外す工事

## 排水装置

### 新設工事

（1）新たに排水設備を設置する工事

（2）既設の排水設備を撤去して建物の新・改築に伴って、新たに排水設備を設置する工事

### 増設工事

排水設備を増加する工事

### 変更工事

排水設備の位置を変える工事

撤去工事

排水設備の全部又は一部を撤去する工事

工種

汲取り切替

汲取り便所使用の場合

浄化槽切替

浄化槽使用の場合

井水併用

水道・井戸水使用の場合（井戸水で散水のみ使用の場合も含む）

井水のみ

井戸水のみ使用の場合（水道は無し）

井水切替

井戸水のみから水道のみに切替えの場合（井水ポンプは撤去 助成金の条件の1つのため）

2次給水有

水道水を受水槽方式にて給水する場合（受水槽の2次側は給水装置に該当しない）「小規模受水槽水道設置届」が必要

工事中仮設

工事現場で、給水装置・排水設備を使用する場合

道路分のみ

道路の上・下水道本管から給水管及び排水管を取出しP止めとする工事

汲取り切替えの場合は、「下水道つなぎ込み工事に係る最終清掃日通知書」（し尿汲み取り用）が必要

浄化槽切替の場合は、「下水道つなぎ込み工事に係る浄化槽最終清掃日通知書」が必要

井戸水下水放流有無の確認

雨水放流の有無の確認

雨水放流有りの場合は、「雨水放流許可申請書」が必要（許可後に申請）

f . 工事施工予定

着工日及び、完成日の日にちが、必ず記載されているか確認

g . 工事施工業者の印の確認

h . 給水区域

水道、簡水のどちらかに をつける

i . 排水処理区 をつける

## 2. 給水装置・排水設備 工事設計書

- a. 設備場所  
工事申込書の施工場所と同じ場所か確認する
- b. 住所氏名・申請者  
工事申込書の申請者と同じ申請者か確認する
- c. 工事名（給水装置・排水設備）  
工事申込書の工事施行種別と同じか確認する
- d. 所有者分岐承認・給排水設備  
必要な場合に記載されているか確認する
- e. 所有者名・土地又は建物  
必要な場合に記載されているか確認する
- f. 施工者・主任技術者・責任技術者  
明記されているか確認する
- g. 位置図  
住宅地図のページが記載されているか確認する
- h. 図面右下枠内の項目  
工事申込書の排水処理区、給水区域、工種、水源地名が同じか確認する  
工事箇所・既設  
工事設計書より箇所数を確認する
- i. 通知書番号  
既設宅は通知書番号があるので必ず記入のこと
- j. 設計図面  
岐阜市給水装置工事施行基準「3.3 設計図の作成」参照  
岐阜市排水装置工事施行基準「3.3 設計図の作成」参照

上下水道本管の管種・管径・布設年度・台帳のページの記載の確認  
念書・水路越し断面図・3階以上の場合の系統図・グリストラップ詳細  
図等の確認

## 3. 給水装置・排水設備 工事設計書（裏面）

- a. 施工場所、申請者氏名、給水区域、下水処理区  
工事申込書の記載と同じか確認する
- b. 給水工事  
記載事項のチェック  
路面復旧がある場合（給排水の場合は排水の欄で記入）  
道路占用掘削許可申請書の記載より記入する

c . 排水工事

記載事項のチェック

路面復旧がある場合

路占用掘削許可申請書の記載より記入する

既設給水管、既設排水管を使用の場合は既設給排水原簿のコピーの添付確認  
新規での上下水取出しの場合は上下水本管台帳のコピーの添付確認