

# 仕 様 書

- 1 品 名 添着活性炭（中性ガス用）
- 2 品質規格 新炭 下表のとおり（取替、処分含む）

| 項 目               |            |         | 規 格                 |
|-------------------|------------|---------|---------------------|
| 充 填 密 度           |            |         | 4 0 0 ～ 5 3 0 g / ℓ |
| 粒 度 4 ～ 8 メ ッ シ ュ |            |         | 9 0 % 以上            |
| 硬 度               |            |         | 9 0 % 以上            |
| 平 衡 吸 着 量         | 硫 化<br>メチル | 0.01ppm | 2 2 . 5 mg / g 以上   |
|                   |            | 0.1ppm  | 2 7 . 5 mg / g 以上   |
|                   | 二硫化<br>メチル | 0.01ppm | 4 1 . 5 mg / g 以上   |
|                   |            | 0.1ppm  | 5 4 . 5 mg / g 以上   |

\*平衡吸着量は、2 5 ° C，1 atm に於ける数値とする。

- 3 納入場所 下水道施設課が指定する場所
- ・中部プラント 岐阜市祈年町4丁目1番地
  - ・北西部プラント 岐阜市曾我屋8丁目77番地
  - ・南部プラント 岐阜市南鶉6丁目78番地
  - ・須賀ポンプ場 岐阜市須賀1丁目4番6号

4 数量 16,065kg

| 納入場所    | 使用設備          | 数量      |
|---------|---------------|---------|
| 中部プラント  | 管理棟汚泥処理脱臭設備   | 1,180kg |
|         | 水処理棟N o. 2脱臭機 | 1,660kg |
| 北西部プラント | 1号脱臭機         | 1,980kg |
|         | 2号脱臭機         | 1,060kg |
| 南部プラント  | 1号脱臭装置        | 4,100kg |
|         | 処理棟脱臭装置       | 3,600kg |
|         | 1号換気装置        | 2,145kg |
| 須賀ポンプ場  | 脱臭機           | 340kg   |

5 納入期限

令和8年3月31日

6 その他

- ・受注者は、使用済みの添着活性炭の処分を適正に行うこと。
- ・受注者は、各納入場所に物品を納入し検査に合格した場合、納入場所ごとに支払請求できるものとする。
- ・詳細な納入時期については、各担当者と協議の上決定するものとする。
- ・その他詳細については、各担当者に確認のこと。

7 担当箇所

〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地

岐阜市上下水道事業部下水道施設課中部プラント

TEL 058-245-2529 FAX 058-259-7527

〒501-0101 岐阜市曾我屋8丁目77番地

岐阜市上下水道事業部下水道施設課北西部プラント

TEL 058-232-1992 FAX 058-233-7207

〒500-8285 岐阜市南鶉6丁目78番地

岐阜市上下水道事業部下水道施設課南部プラント（須賀ポンプ場含む）

TEL 058-272-1033 FAX 058-273-2044