

仕 様 書

1 品 名 添着活性炭（中性ガス用）

2 品質規格 新炭 下表のとおり（取替、処分含む）

項 目		規 格	
充 填 密 度		400～530 g/ℓ	
粒 度 4 ～ 8 メ ッ シ ュ		90 %以上	
硬 度		90 %以上	
平 衡 吸 着 量	硫 化 メチル	0.01ppm	22.5 mg/g 以上
		0.1ppm	27.5 mg/g 以上
	二 硫 化 メチル	0.01ppm	41.5 mg/g 以上
		0.1ppm	54.5 mg/g 以上

*平衡吸着量は、25°C, 1atm に於ける数値とする。

3 納入場所 下水道施設課が指定する場所

- ・ 中部プラント 岐阜市祈年町4丁目1番地
- ・ 北部プラント 岐阜市西中島6丁目3番25号
- ・ 南部プラント 岐阜市南鶉6丁目78番地
- ・ 須賀ポンプ場 岐阜市須賀1丁目4番6号
- ・ 則武ポンプ場 岐阜市則武121番地1

4 数量 27, 775 kg

納入場所	使用設備	数量
中部プラント	管理棟汚泥処理脱臭設備	1, 180 kg
	水処理棟No. 1脱臭機	860 kg
北部プラント	水処理系1号脱臭機	9, 800 kg
	汚泥処理系2号脱臭機	3, 380 kg
南部プラント	1号脱臭装置	4, 100 kg
	2号脱臭装置	7, 915 kg
須賀ポンプ場	脱臭機	340 kg
則武ポンプ場	脱臭機	200 kg

5 納入期限

令和9年3月31日

6 その他

- ・受注者は、使用済みの添着活性炭の処分を適正に行うこと。
- ・受注者は、各納入場所に物品を納入し検査に合格した場合、納入場所ごとに支払請求できるものとする。
- ・詳細な納入時期については、発注者と協議の上決定するものとする。
- ・その他詳細については、各担当箇所に確認のこと。

7 担当箇所

〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地
岐阜市上下水道事業部下水道施設課中部プラント
TEL 058-245-2529 FAX 058-259-7527

〒502-0916 岐阜市西中島6丁目3番25号
岐阜市上下水道事業部下水道施設課北部プラント（則武ポンプ場含む）
TEL 058-232-1992 FAX 058-233-7207

〒500-8285 岐阜市南鶉6丁目78番地
岐阜市上下水道事業部下水道施設課南部プラント（須賀ポンプ場含む）
TEL 058-272-1033 FAX 058-273-2044