記号	名称	機器仕様	電気容量 電源	電気容量 容量	台数	設置場所
EHP	空冷ヒートポンプ	〈共通事項〉 特記なき限り下記仕様による				
	パッケージエアコン	1．能力表示　ＪＩＳ条件時				
	ビル用マルチタイプ	2．室外機型式　インバーター対応、グリーン購入法適合品、高効率タイプ				
		3．冷媒ガス　新冷媒　Ｒ４１０Ａ　又は　同等以上の冷媒ガス				
		4．フィルター　メーカー標準ロングライフフィルター				
		5．室内機付属品　ワイヤードリモコンスイッチ、ドレンアップ機構				
		6．室外機付属品　冷媒分岐ユニット				
		7．室内外制御　室外機～室内機間の連絡ケーブル及びリモコンケーブルは本工事				
		8．集中制御　各系統の室外機を経由し事務室の集中コントローラーまでの連絡ケーブルは本工事				
		9．電源供給　室外機・室内機への電源供給は電気工事（接続まで）				
		10．その他　機器の仕様は製造者標準仕様				
		室内外搬送感配線はＥＭケーブル（電源線、制御線、アース線）をメーカー標準仕様				
		室外機のコンクリート基礎は、建築工事とし固定金具は本工事				
EHP-1A	空冷ヒートポンプ	型　式　室外機（２６馬力相当）　冷暖切替形標準タイプ	3φ200V	C　22.6KW	1	屋外
	パッケージエアコン	能　力　冷房能力７３．０ｋＷ　暖房能力　８２．５ｋＷ		F　0.48KW		PUHY-EP335SDMG3
	ビル用マルチタイプ	冷媒配管　液管　１５．９φ　ガス管　２８．６φ				PUHY-EP400SDMG3
						：三菱電機㈱
EHP-1A-1	空冷ヒートポンプ	型　式　天井埋込カセット形４方向吹出し	1φ200V	F　120W	5	会議室Ｂ、Ｃ、Ｄ
	パッケージエアコン	能　力　冷房能力　９．０ｋＷ　暖房能力　１０．０ｋＷ				倉庫
	ビル用マルチタイプ	冷媒配管　液管　９．５φ　ガス管　１５．９φ				更衣室Ｅ
						PLFY-EP90EMG3：三菱電機㈱
EHP-1A-2	空冷ヒートポンプ	型　式　天井埋込カセット形２方向吹出し	1φ200V	F　20W	1	廊下
	パッケージエアコン	能　力　冷房能力　５．６ｋＷ　暖房能力　６．３ｋＷ				PLFY-P56LMG3：三菱電機㈱
	ビル用マルチタイプ	冷媒配管　液管　６．４φ　ガス管　１２．７φ				
EHP-1A-3	空冷ヒートポンプ	型　式　天井埋込カセット形２方向吹出し	1φ200V	F　15W	1	会議室Ａ
	パッケージエアコン	能　力　冷房能力　３．６ｋＷ　暖房能力　４．０ｋＷ				PLFY-P36LMG3：三菱電機㈱
	ビル用マルチタイプ	冷媒配管　液管　６．４φ　ガス管　１２．７φ				
EHP-1A-4	空冷ヒートポンプ	型　式　天井埋込カセット形１方向吹出し	1φ200V	F　28W	1	談話室
	パッケージエアコン	能　力　冷房能力　２．２ｋＷ　暖房能力　２．５ｋＷ				PMFY-P28BMG3：三菱電機㈱
	ビル用マルチタイプ	冷媒配管　液管　６．４φ　ガス管　１２．７φ				
	集中コントローラー	空冷ヒートポンプパッケージエアコンの一括監視（ON・OFF）　個別で発停制御	1φ100V		1	事務室兼案内所
						AE-200J：三菱電機㈱

記号	名称	機器仕様	電気容量 電源	電気容量 容量	台数	設置場所
EHP-2A	空冷ヒートポンプ	型　式　室外機（２６馬力相当）　冷暖切替形標準タイプ	3φ200V	C　22.6KW	1	屋外
	パッケージエアコン	能　力　冷房能力　７３．０ｋＷ　暖房能力　８２．５ｋＷ		F　0.48KW		PUHY-EP335SDMG3
	ビル用マルチタイプ	冷媒配管　液管　１５．９φ　ガス管　２８．６φ				PUHY-EP400SDMG3
						：三菱電機㈱
EHP-2A-1	空冷ヒートポンプ	型　式　天井埋込カセット形４方向吹出し	1φ200V	F　120W	1	ストレッチルーム
	パッケージエアコン	能　力　冷房能力　１１．２ｋＷ　暖房能力　１２．５ｋＷ				PLFY-EP112EMG3：三菱電機㈱
	ビル用マルチタイプ	冷媒配管　液管　９．５φ　ガス管　１５．９φ				
EHP-2A-2	空冷ヒートポンプ	型　式　天井埋込カセット形４方向吹出し	1φ200V	F　120W	4	トレーニングルーム
	パッケージエアコン	能　力　冷房能力　８．０ｋＷ　暖房能力　９．０ｋＷ				更衣室Ａ，Ｂ
	ビル用マルチタイプ	冷媒配管　液管　９．５φ　ガス管　１５．９φ				PLFY-EP80EMG3：三菱電機㈱
EHP-2A-3	空冷ヒートポンプ	型　式　天井埋込カセット形２方向吹出し	1φ200V	F　20W	1	廊下
	パッケージエアコン	能　力　冷房能力　５．６ｋＷ　暖房能力　６．３ｋＷ				PLFY-P56LMG3：三菱電機㈱
	ビル用マルチタイプ	冷媒配管　液管　６．４φ　ガス管　１２．７φ				
EHP-2A-4	空冷ヒートポンプ	型　式　天井埋込カセット形２方向吹出し	1φ200V	F　15W	1	事務室兼案内所
	パッケージエアコン	能　力　冷房能力　４．５ｋＷ　暖房能力　５．０ｋＷ				PLFY-P45LMG3：三菱電機㈱
	ビル用マルチタイプ	冷媒配管　液管　６．４φ　ガス管　１２．７φ				
EHP-2A-5	空冷ヒートポンプ	型　式　天井ビルトイン形	1φ200V	F　121W	3	エントランスホール
	パッケージエアコン	能　力　冷房能力　７．１ｋＷ　暖房能力　８．０ｋＷ				PDFY-P71GMG3：三菱電機㈱
	ビル用マルチタイプ	冷媒配管　液管　９．５φ　ガス管　１５．９φ				
		附属品　吸込みパネル　キャンバス継ぎ手				
	集中コントローラー	空冷ヒートポンプパッケージエアコンの一括監視（ON・OFF）　個別で発停制御	1φ100V		1	事務室兼案内所
						AE-200J：三菱電機㈱

完成図

訂正事項

FUTABA

株式会社　二葉工業所
〒500-8437　岐阜市石切町37番地
TEL　058-271-8589
FAX　058-274-4153

主任技術者　現場代理人

工事名　（仮称）スポーツ交流施設建築機械設備工事

図面名称　空調設備機器表

DATE　H28.1

SCALE　—

No.　M14/20