

岐阜市消防本部庁舎ほか8施設電気需給仕様書

1 概要

- (1) 件 名 岐阜市消防本部庁舎ほか8施設で使用する電気
- (2) 供給場所 岐阜市長が指定する場所
- (3) 供給建物 別紙1のとおり
- (4) 業種及び用途 庁舎等

2 仕様

- (1) 供給電気方式等
 - ア 電気方式 交流3相3線式
(岐阜市消防本部庁舎のみ予備電源あり、ほか8施設予備電源なし)
※予備電源「常時供給変電所以外から供給」
 - イ 標準電圧 6,000V
 - ウ 標準周波数 60Hz
- (2) 予定契約電力、予定使用電力量等
別紙2のとおり
- (3) 供給期間
令和8年12月の検針日から令和9年12月の検針日の前日まで
- (4) 電力量計
 - ア スマートメーター（財産については岐阜市を供給区域とする一般送配電事業者のものである。）
 - イ 検針日または検針日程 別紙1のとおり
 - ウ 検針時間 午前0:00
- (5) 需給地点及び責任分界点
各施設の構内引込第1柱上開閉器
- (6) 供給期間中の電力の契約に影響するような電気設備の変更予定なし
- (7) 耐雪用電力、自家発補給電力等の付帯契約なし
- (8) 自家発電設備、太陽光発電設備等の有無 別紙1のとおり

3 その他特記事項

- (1) 電気料金の計算方法
 - ア 1月（前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間）毎に算定する。
 - イ 基本料金＝基本料金契約単価×契約電力×（185%－力率）
（※基本料金が定額の場合、力率による割引等を設定しない場合を除く）
 - ウ 電力量料金＝電力量料金契約単価×使用電力量＋燃料費調整単価×使用電力量
 - エ 再生可能エネルギー発電促進賦課金＝再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×使用電力量
 - オ 毎月の電気料金＝基本料金＋電力量料金＋再生可能エネルギー発電促進賦課金（消費税及び地方消費税相当分を含む。）
 - カ 燃料費調整及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価及び適用期間は、原則、岐阜市を供給区域とする一般送配電事業者に準ずることとする。
 - キ 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
 - ク 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
 - ケ 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。

コ 料金その他の計算における合計金額については、1円未満の端数は切り捨てる。

(2) 電気料金の請求及び支払い

ア 電気料金の支払いは毎月とし、受注者は(1)に基づき算定された電気料金を発注者に請求するものとする。(WEB対応不可)

イ 毎月の請求書送付先は別紙1のとおりとする。

ウ 請求の際には、請求書のほかに、施設毎に内訳(最大需要電力、契約電力、使用電力量、力率、料金等)を添付すること。(WEB対応不可)

ただし、請求書で内訳が確認できる場合は、別途資料を添付する必要はない。

また、請求書の発行手数料が必要な場合は、受注者において負担すること。

エ 支払いは納付書による入金のほか、指定口座への振込とする。ただし、岐阜市が導入している「公共料金等口座振替システム」により自動引き落としに対応できる場合は、別途、発注者と受注者による協議のうえ定める。

(3) 現在の供給者

日本エネルギー総合システム株式会社

(4) 今回の契約を実行するため、設備改造等の費用が発生する場合は、受注者負担とする。

(5) アフターサービス及びメンテナンスの体制を整備し、必要な場合は迅速に対応すること。

(6) この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者による協議のうえ定めるものとする。

担当

岐阜市消防本部

消防総務課 倉澤

電話番号：058-262-7161

別紙 1 需給場所一覧

No.	施設名	住 所	附属設備	検針 日程	請求書送付先
1	岐阜市消防本部庁舎	岐阜市美江寺町 2 丁目 9 番地	非常用自家発電機 250kVA	02	〒500-8812 岐阜市美江寺町 2 丁目 9 番地 岐阜市消防本部消防総 務課
2	瑞穂消防署	瑞穂市別府 2451 番地 1	非常用自家発電機 7.5kVA	17	
3	岐阜中消防署東南分署	岐阜市北一色 4 丁目 10 番 16 号	非常用自家発電機 5kVA	06	
4	岐阜南消防署西分署	岐阜市江添 3 丁目 8 番 18 号	非常用自家発電機 5kVA	08	
5	岐阜市消防救急デジタ ル無線中継局	岐阜市大字三田洞字百々 ヶ洞 176 番地	非常用自家発電機 20kVA	12	
6	岐阜南消防署	岐阜市茜部本郷 1 丁目 12 番地	非常用自家発電機 90kVA 太陽光発電 20kW	09	
7	山県消防署	山県市高木 1291-2	非常用自家発電機 80kVA	01	
8	岐阜北消防署	岐阜市上土居 198 番地 1	非常用自家発電機 150kVA 太陽光発電 20kW	10	
9	本巣消防署	本巣市見延 866 番地 1	非常用自家発電機 152kVA 太陽光発電 20kW	22	

別紙2 予定契約電力・予定使用電力量

使用電力量(kwh)																	
No.	施設名	契約電力(kw)	R9														
			R8		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	合計
1	岐阜市消防本部庁舎	109	40,790	45,690	43,460	44,080	42,730	38,220	43,030	48,580	57,170	56,950	51,940	45,490	558,130		
2	瑞穂消防署	25	10,500	11,340	9,540	8,710	9,560	8,000	8,510	9,360	10,230	10,130	8,950	8,580	113,410		
3	岐阜中消防署 東南分署	34	6,050	9,380	7,870	6,940	6,670	3,160	3,280	5,190	8,470	8,820	6,570	4,010	76,410		
4	岐阜南消防署 西分署	33	4,790	6,170	5,220	5,500	6,890	2,720	2,940	4,570	5,910	6,670	5,460	3,880	60,720		
5	岐阜市消防救急 デジタル無線中継局	4	1,150	1,310	1,010	1,050	990	970	990	1,040	1,200	1,160	940	860	12,670		
6	岐阜南消防署	46	9,640	13,030	10,820	9,480	9,340	5,930	6,290	9,160	11,000	12,360	9,940	8,150	115,140		
7	山県消防署	25	6,580	8,910	8,630	7,760	7,360	4,740	4,690	5,490	7,800	8,530	6,990	5,140	82,620		
8	岐阜北消防署	82	13,750	18,240	15,210	14,010	14,200	8,680	9,390	12,770	16,510	17,340	13,820	10,640	164,590		
9	本巣消防署	84	10,070	13,350	11,130	10,250	10,390	6,350	6,870	9,340	12,100	12,690	10,110	7,790	120,440		
	合計		103,320	127,420	112,890	107,780	108,130	78,770	85,990	105,500	130,420	134,650	114,720	94,540	1,304,130		

※ 契約電力が500kW未満の施設の実際の契約電力は、その月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

※ 予定平均力率は100%とする。

※ 使用電力はいずれも予定数量であり、実際の取引においては検針による。また、発注者の都合により予定数量を上回り、又は下回ることができる。

※ 夏季は7月1日から9月30日までの期間、その他季は夏季以外の期間とする。