岐阜市斎苑ガス需給仕様書

1　概要

(1) 件　　名　　岐阜市斎苑で使用するガス
(2) 供給場所　　岐阜市上加納山4717番地4
(3) 供給建物　　岐阜市斎苑
(4) 業種及び用途　　官公庁（斎場）

2　仕様

(1) ガス種別　　都市ガス（13A）
(2) 供給熱量　　45ＭＪ/m3
(3) 供給圧力　　中圧及び低圧
(4) 予定使用量等　別紙のとおり
(5) 供給期間　　令和9年3月の検針日の翌日から令和10年3月の検針日まで
(6) 計量器（取引メーター）

No.	メーター番号			引込圧力	契約最大使用量の判定方法	設置場所	主な使用機器
	型式	号数	番号				
1	RD	65	500007	中圧Ｂ	負荷計測器	火葬棟（内）	火葬炉
2	RD	65	500002	中圧Ｂ	負荷計測器		
3	ND	100	7181	低圧	負荷計測器		ボイラー、空調等
4	ND	6	1790	低圧	負荷計測器	待合所（外）	ＧＨＰ

※当該財産は、岐阜市を供給区域とする一般ガス導管事業者の所有である。

(7) 需給地点
岐阜市を供給区域とする一般ガス導管事業者が設置したガス供給設備の最終フランジの接続点
(8) 供給期間中のガスの契約に影響するようなガス設備の変更予定なし

3　その他特記事項

(1) ガス料金の計算方法
ア　ガス料金の算定は、1ヶ月（前月の検針日の翌日から当月の検針日までの期間をいう。）の使用量により行うものとする。
イ　毎月のガス料金＝定額基本料金＋（従量料金単価＋原料費調整額）×使用量
（消費税及び地方消費税相当分を含む。）
ウ　原料費調整額は、岐阜市を供給区域とする旧一般ガス事業者の基本約款に定める金額とし、適用期間についても同様とする。
エ　ガス使用量の単位は、立方メートルとし、その端数は小数点第１位以下の端数を切り捨てる。
オ　ガス料金その他の計算における合計金額の単位は、１円とし、その端数は切り捨てる。
カ　別途、ガス料金の割引提示をする場合は、計算方法及び適用条件を明示すること。
(2) 時間当たりの最大使用量の算出が必要な場合は、負荷計測器の設置、又は、計量器の最大ガス通過流量の合計値を最大使用量とするなど、発注者受注者協議のうえ、決定する。
(3) 今回の契約を実行するため、負荷計測器設置等の費用が発生する場合は、受注者の負担とする。
なお、負荷計測器設置にあたっては、ガス使用量のデータをパルス信号で中央監視盤に蓄積する既

設システムに支障がないように設置すること。

(4) ガス料金の支払いは毎月とし、受注者は（1）に基づき算定されたガス料金を発注者に請求するものとする。

(5) 毎月の請求書等は書面若しくはWebにより請求することとし、書面の場合は岐阜市市民協働生活部市民協働生活政策課へ送付すること。なお、Webでの請求を行う場合は、あらかじめ発注者に連絡を行うこと。

(6) 支払いは、納付書による入金のほか、指定の口座への振込みとする。

(7) 受注者は、ガス事業法（昭和29年法律第51号）の定めるところにより、消費機器の調査、危険発生防止周知を行うものとし、ガス工作物の点検、緊急保安は、岐阜市を供給区域とする一般ガス導管事業者が行うものとする。

(8) 現在のガス供給者　　中部電力ミライズ株式会社

(9) この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。

担当
市民協働生活部斎苑
伊藤
TEL　058-245-0228

（仕様書　別紙）

予定使用量等

契約最大使用量	513 ㎥/h		
各年月 （検針月）	予定ガス使用量（㎥）		
	中圧	低圧	合計
令和 9 年 4 月	32,300	2,400	34,700
令和 9 年 5 月	30,100	11,000	41,100
令和 9 年 6 月	33,100	8,100	41,200
令和 9 年 7 月	27,700	23,500	51,200
令和 9 年 8 月	29,000	28,000	57,000
令和 9 年 9 月	32,300	16,400	48,700
令和 9 年 10 月	33,100	13,500	46,600
令和 9 年 11 月	29,800	5,000	34,800
令和 9 年 12 月	30,800	11,200	42,000
令和 10 年 1 月	41,300	16,300	57,600
令和 10 年 2 月	29,600	14,300	43,900
令和 10 年 3 月	34,500	4,600	39,100
合計	383,600	154,300	537,900

※いずれも予定数値であり、実際の使用量においては、検針による。また、発注者の都合により予定数量を上回り、又は下回ることができる。

（参考）
令和 7 年から令和 8 年の実績値（令和 7 年 10 月～令和 8 年 9 月）　計 478,173 ㎥